

Č.m.	Název místnosti	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3																						Prostory členěné z hlediska úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4.41 ed.2 Zm.Z1	POZNÁMKA	Skupina dle ČSN 33 2000-7-710	
		Teplota okolí	Atmosférické podmínky v okolí	Nadmořská výška	Výskyt vody	Výskyt cizích pevných těles	Výskyt korozivních nebo znečišť.láték	Mechanické namáhání - Ráz	Vibrace	Výskyt rostlinstva nebo plísní	Výskyt živočichů	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	Intenzita slunečního záření	Seismické účinky	Blesková úroveň	Pohyb vzduchu	Vltr	Schopnost osob	Kontakt osob s potenciálem země	Podmínky úniku v případě nebezpečí	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných	Stavební materiál	Provedení (konstrukce budovy)				
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BC	BD	BE	CA	CB				
SO 01 CUP 1.PP																											
P1.001	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.002	LUŽKOVÝ VÝTAH V10																								8		
P1.003	LUŽKOVÝ VÝTAH V11																								8		
P1.004	SPOJOVACÍ KORIDOR	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.005	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.006	ŠATNA ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.007	SPRCHY, WC - Z																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
P1.008	SPRCHY, WC - M																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
P1.009	ŠATNA MUŽI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.010	VÝFUKOVÁ KOMORA	AA3,4	AB3,4	AC1	AD3	AE4	AF2	AG2	AH2	AK2	AL2	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR2		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	10		
P1.011	ČISTÉ PRADLO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.012	ŠPINAVÉ PRADLO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.013	STROJOVNÁ VZT	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný			
P1.014	SKLAD PRO MIM. UDÁLOSTI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.015	UKLID	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
P1.016	INSTALAČNÍ PROSTOR	AA3,4	AB3,4	AC1	AD2	AE4	AF2	AG1	AH1	AK2	AL2	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR2		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	10		
P1.017	ROZVODNA SLP	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	7		
P1.018	ROZVODNA MDO+DO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný			
P1.019	ROZVODNA EVAK+CBS	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný			
P1.020	ROZVODNA EI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný			
P1.021	BATERIE	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný			
P1.022	VAKUOVÁ STANICE	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	4		
P1.023	STROJOVNÁ CHLAZENÍ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	4		
P1.024	KOMPRESOROVÁ STANICE	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný			
P1.025	SKLAD	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.026	CHLADIRNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	4		
P1.027	SCHODIŠTĚ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.028	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.029	LUŽKOVÝ VÝTAH V24																								8		
P1.030	INSTALAČNÍ PROSTOR	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný			
P1.031	TECH. MÍST. CHLAZENÍ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.032	STROJOVNÁ VYTÁPENÍ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE3N2	CA1	CB1	Nebezpečný	11		
P1.033	ŠATNA ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.034	SPRCHY, WC - Z																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
P1.035	SPRCHY, WC - Z																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
P1.036	ŠATNA ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.037	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.038	LUŽKOVÝ VÝTAH V23																								8		
P1.039	LUŽKOVÝ VÝTAH V22																								8		
P1.040	SCHODIŠTĚ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
P1.041	ÚSTŘEDNA EPS+ERO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný			
SO 01 CUP 1.NP																											
N1.001	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.002	LUŽKOVÝ VÝTAH V10																								8		
N1.003	LUŽKOVÝ VÝTAH V11																								8		
N1.004	SPOJOVACÍ KORIDOR	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.005	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.006	POHOTOVOSTNÍ POKOJ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.007	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.008	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
N1.009	HOVORNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.010	SKLAD	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			

Č.m.	Název místnosti	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3																									Prostory členěné z hlediska úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4.41 ed.2 Zm.Z1	POZNÁMKA	Skupina dle ČSN 33 2000-7-710
		Teplota okolí	Atmosférické podmínky v okolí	Nadmořská výška	Výskyt vody	Výskyt cizích pevných těles	Výskyt korozivních nebo znečišť.láték	Mechanické namáhání - Ráz	Vibrace	Výskyt rostlinstva nebo plísní	Výskyt živočichů	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	Intenzita slunečního záření	Seizmické účinky	Blesková úroveň	Pohyb vzduchu	Vlitr	Schopnost osob	Kontakt osob s potenciálem země	Podmínky úniku v případě nebezpečí	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných	Stavební materiál	Provedení (konstrukce budovy)						
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BC	BD	BE	CA	CB						
N1.011	ČISTICI MÍSTNOST	AA5	AB5	AC1	AD4	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný/Nebezpečný	5				
N1.012	WC PACIENTI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.013	DENNÍ MÍSTNOST	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.014	SESTRY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,7				
N1.015	HALA 5 EXPEKT. LŮŽEK	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2			
N1.016	BOX 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2			
N1.017	CRASH ROOM	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2			
N1.018	HRUBÁ OČISTA	AA5	AB5	AC1	AD5	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,6	1			
N1.019	VSTUP EMERGENCY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.020	VYŠETŘOVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	1			
N1.021	PREVLEKACI BOX	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.022	NEOBSAZENO																												
N1.023	OVLADOVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	7				
N1.024	RTG	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3,8-2,41-1	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	1			
N1.025	PREVLEKACI BOX	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.026	PREVLEKACI BOX	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.027	CHIRURGICKÁ VYŠETROVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	1			
N1.028	PREVLEKACI BOX	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.029	SADROVNA	AA5	AB5	AC1	AD4	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,5,7	1			
N1.030	CHIRURGICKÁ VYŠETROVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	1			
N1.031	PREVLEKACI BOX	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.032	ORL VYŠETROVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	1			
N1.033	NEOBSAZENO																												
N1.034	ZADVERÍ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR2		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.035	VSTUPNÍ HALA, CEKARNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.036	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.037	POKLADNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.038	PŘÍJEM	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.039	KANCELAR	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.040	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.041	WC -IMOBILNÍ - ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.042	WC - PACIENTI - ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.043	UKLID	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.044	WC - PACIENTI - MUŽI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.045	WC -IMOBILNÍ - MUŽI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.046	PŘÍPRAVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	1			
N1.047	OVLADOVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	7				
N1.048	VYŠETROVNA CT	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3,8-2,41-1	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	1			
N1.049	TECHNICKÁ MÍSTNOST	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	7				
N1.050	WC PACIENTI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.051	PACIENTI NA LŮŽKU	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální					
N1.052	UMYVVARNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.053	PŘÍPRAVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2			
N1.054	SALEK	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,7	2			
N1.055	INSTALAČNÍ PROSTOR	AA3,4	AB3,4	AC1	AD2	AE4	AF2	AG1	AH1	AK2	AL2	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR2		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	10				
N1.056	UKLID	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4				
N1.057	ODPAD	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1								

Č.m.	Název místnosti	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3																							Prostory členěné z hlediska úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4.41 ed.2 Zm.Z1	POZNÁMKA	Skupina dle ČSN 33 2000-7-710
		Teplota okolí	Atmosférické podmínky v okolí	Nadmořská výška	Výskyt vody	Výskyt cizích pevných těles	Výskyt korozivních nebo znečišť. látek	Mechanické namáhání - Ráz	Vibrace	Výskyt rostlinstva nebo plísní	Výskyt živočichů	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	Intenzita slunečního záření	Seismické účinky	Blesková úroveň	Pohyb vzduchu	Vlitr	Schopnost osob	Kontakt osob s potenciálem země	Podmínky úniku v případě nebezpečí	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných	Stavební materiál	Provedení (konstrukce budovy)				
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BC	BD	BE	CA	CB				
N1.068	PŘEVLEKACÍ BOX	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.069	ULTRAZVUK	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	1	
N1.070	PŘEVLEKACÍ BOX	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.071	POPIŠOVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.072	WC - ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N1.073	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.074	SCHODIŠTĚ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N1.075	LUŽKOVÝ VÝTAH V23																								8		
N1.076	LUŽKOVÝ VÝTAH V22																								8		
SO 01 CUP 2.NP																											
N2.001	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.002	LUŽKOVÝ VÝTAH																								8		
N2.003	LUŽKOVÝ VÝTAH																								8		
N2.004	SPOJOVACÍ KORIDOR	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.005	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.006	SKLAD MATERIÁLU	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.007	UKLID	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N2.008	FILTR PŘELUŽKOVÁNÍ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.009	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.010	SKLAD NÁSTROJŮ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.011	UMÝVÁRNA NÁSTROJŮ	AA5	AB5	AC1	AD4	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný/nebezpečný	5		
N2.012	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.013	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.014	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.015	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.016	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.017	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.018	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.019	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.020	POKOJ 2L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.021	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N2.022	INTENZIVNÍ PÉČE ARO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	2		
N2.023	PRACOVIŠTĚ SESTER	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,7		
N2.024	PRACOVIŠTĚ LÉKAŘE	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N2.025	STANIČNÍ SESTRA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N2.026	DENNÍ MÍSTNOST	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N2.027	FILTR PŘELUŽKOVÁNÍ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.028	KOUPELNA PACIENTI	AA5	AB5	AC1	AD5	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	2,3,4,6		
N2.029	WC PERSONAL - MUŽI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N2.030	WC PERSONAL - ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N2.031	CAJOVA KUCHYNE	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	4		
N2.032	SKLAD LÉKŮ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.033	PŘÍPRAVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	4		
N2.034	ČISTÉ PRÁDLO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.035	ČISTIČI MÍSTNOST	AA5	AB5	AC1	AD4	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný/nebezpečný	5		
N2.036	SOC. ZARÍZENÍ PACIENTI																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	2,3,4		
N2.037	UKLID	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N2.038	SKLAD	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.039	INSTALAČNÍ PROSTOR	AA3,4	AB3,4	AC1	AD2	AE4	AF2	AG1	AH1	AK2	AL2	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR2		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	10		
N2.040	ROZVODNA SLP	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	7		
N2.041	POUŽITÝ MATERIÁL	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.042	ŠPINAVÉ PRÁDLO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.043	ROZVODNA EL	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1											

Č.m.	Název místnosti	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3																							Prostory členěné z hlediska úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4.41 ed.2 Zm.Z1	POZNÁMKA	Skupina dle ČSN 33 2000-7-710
		Teplota okolí	Atmosférické podmínky v okolí	Nadmořská výška	Výskyt vody	Výskyt cizích pevných těles	Výskyt korozivních nebo znečišť. látek	Mechanické namáhání - Ráz	Vibrace	Výskyt rostlinstva nebo plísní	Výskyt živočichů	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	Intenzita slunečního záření	Seismické účinky	Blesková úroveň	Pohyb vzduchu	Vlitr	Schopnost osob	Kontakt osob s potenciálem země	Podmínky úniku v případě nebezpečí	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných	Stavební materiál	Provedení (konstrukce budovy)				
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BC	BD	BE	CA	CB				
N2.046	SOCIALNÍ ZARÍZENÍ - MUŽI																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
N2.047	ŠATNA PERSONAL - ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.048	SKRINKY PACIENTI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.049	SCHODIŠTĚ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.050	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.051	LUŽKOVÝ VYTAH																								8		
N2.052	INSTALAČNÍ PROSTOR	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný			
N2.053	JEDNACÍ MÍSTNOST	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.054	PRACOVNA PRIMARE	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.055	SOCIALNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
N2.056	INSPEKČNÍ POKOJ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.057	SOCIALNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
N2.058	INSPEKČNÍ POKOJ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.059	SOCIALNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
N2.060	INSPEKČNÍ POKOJ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.061	SOCIALNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
N2.062	INSPEKČNÍ POKOJ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.063	SOCIALNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4		
N2.064	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.065	SCHODIŠTĚ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.066	LUŽKOVÝ VYTAH																								8		
N2.067	LUŽKOVÝ VYTAH																								8		
N2.068	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N2.069	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
SO 01 CUP 3.NP																											
N3.001	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N3.002	LUŽKOVÝ VYTAH																								8		
N3.003	LUŽKOVÝ VYTAH																								8		
N3.004	SPOJOVACÍ KORIDOR	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N3.005	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N3.006	SKLAD MATERIÁLU	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N3.007	UKLID	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N3.009	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N3.008	FILTR PŘELUŽKOVANÍ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N3.010	SKLAD NÁSTROJŮ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N3.011	UMÝVÁRNA NÁSTROJŮ	AA5	AB5	AC1	AD4	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný/nebezpečný	5		
N3.012	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.013	POKOJ 1L + REZERVA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.014	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.015	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.016	POKOJ 2L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.017	POKOJ 2L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.018	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.019	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.020	POKOJ 1L + REZERVA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.021	POKOJ 1L	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,4,7	2	
N3.022	INTENZIVNÍ PÉČE JIP	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	2		
N3.023	PRACOVNÍŠTĚ SESTER	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	1,2,7		
N3.024	PRACOVNA LÉKAŘE	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N3.025	STANIČNÍ SESTRA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N3.026	DENNÍ MÍSTNOST	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N3.027	FILTR PŘELUŽKOVANÍ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální			
N3.028	KOUPELNA	AA5	AB5	AC1	AD5	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	2,3,4,6		
N3.029	WC PERSONAL - MUŽI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4		
N3.030	WC PERSONAL - ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1														

Č.m.	Název místnosti	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3																					Prostory členěné z hlediska úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4.41 ed.2 Zm. Z1	POZNÁMKA	Skupina dle ČSN 33 2000-7-710
		Teplota okolí	Atmosférické podmínky v okolí	Nadmožská výška	Výskyt vody	Výskyt cizích pevných těles	Výskyt korozivních nebo nečist. látek	Mechanické namáhání - Ráz	Vibrace	Výskyt rostlinstva nebo plísní	Výskyt živočichů	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	Intenzita slunečního záření	Seizmické účinky	Blesková úroveň	Pohyb vzduchu	Vlár	Schopnost osob	Kontakt osob s potenciálem země	Podmínky úniku v případě nebezpečí	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných	Stavební materiál	Provedení (konstrukce budovy)		
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BC	BD	BE	CA	CB		
N3.031	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	4
N3.032	SKLAD LÉKŮ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.033	PŘÍPRAVNA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	4
N3.034	ČISTÉ PRÁDLO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.035	ČISTIČÍ MÍSTNOST	AA5	AB5	AC1	AD4	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný/nebezpečný	5
N3.036	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ PACIENTI																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	2,3,4
N3.037	UKLID	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	4
N3.038	WC - PACIENTI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA3	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	2,4
N3.039	INSTALAČNÍ PROSTOR	AA3,4	AB3,4	AC1	AD2	AE4	AF2	AG1	AH1	AK2	AL2	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR2		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	10
N3.040	ROZVODNA SLP	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-3	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	7
N3.041	POUŽITÝ MATERIÁL	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.042	ŠPINAVÉ PRÁDLO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.043	ROZVODNA EL	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	
N3.044	ŠATNA PERS. - MUŽI	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.045	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ - ŽENY																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4
N3.046	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ - MUŽI																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4
N3.047	ŠATNA PERS. - ŽENY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.048	ŠATNA NAVŠTĚVY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.049	SCHODISTE	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.050	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.051	LUŽKOVÝ VÝTAH																								8
N3.052	INSTALAČNÍ PROSTOR	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	
N3.053	SEMINARNÍ MÍSTNOST	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.054	INSPEKČNÍ POKOJ JIP	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.055	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4
N3.056	INSPEKČNÍ POKOJ JIP	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.057	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4
N3.058	INSPEKČNÍ POKOJ JIP	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.059	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4
N3.060	INSPEKČNÍ POKOJ JIP	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.061	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ																							ČSN 33 2000-7-701 ed.2	3,4
N3.062	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.063	SCHODISTE	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.064	LUŽKOVÝ VÝTAH																								8
N3.065	LUŽKOVÝ VÝTAH																								8
N3.066	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N3.067	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
SO 01 CUP 4.NP																									
N4.001	CHODBA	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	Normální	
N4.002	LUŽKOVÝ VÝTAH																								8
N4.003	LUŽKOVÝ VÝTAH																								8
	Venk.prostor na střeše obj.CUP	AA3,4	AB3,4	AC1	AD4	AE4	AF2	AG2	AH2	AK2	AL2	AM1-2	AN2	AP1	AQ2	AR2	AS2	BA1	BC3	BD1	BE3N2	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	9,12
SO 02 Energoblok																									
N1.001	ROZVODNA VN	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA5	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	13
N1.002	ROZVODNA NN - MDO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	13
N1.003	TRAFO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA5	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	13
N1.004	TRAFO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA5	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	13
N1.005	TRAFO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA5	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	13
N1.006	ROZVODNA NN - DO	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	13
N1.007	NAHRADNÍ ZDROJ	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR2		BA4	BC3	BD1	BE2N3	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	13
N1.008	PŘÍRUČNÍ SKLAD NAFTY	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE2N3	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	13
N1.009	SERVER	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Nebezpečný	13

Č.m.	Název místnosti	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3																							Prostory členěné z hlediska úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4.41 ed.2 Zm.Z1	POZNÁMKA	Skupina dle ČSN 33 2000-7-710
		Teplota okolí	Atmosférické podmínky v okolí	Nadmořská výška	Výskyt vody	Výskyt cizích pevných těles	Výskyt korozivních nebo znečišť.láték	Mechanické namáhání - Ráz	Vibrace	Výskyt rostlinstva nebo plísní	Výskyt živočichů	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	Intenzita slunečního záření	Seismické účinky	Blesková úroveň	Pohyb vzduchu	Vlitr	Schopnost osob	Kontakt osob s potenciálem země	Podmínky úniku v případě nebezpečí	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných	Stavební materiál	Provedení (konstrukce budovy)				
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BC	BD	BE	CA	CB				
	Venk.prostor na střeše energ.	AA3,4	AB3,4	AC1	AD4	AE4	AF2	AG2	AH2	AK2	AL2	AM1-2	AN2	AP1	AQ2	AR2	AS2	BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	9,13		
SO 03 Sklad tlakových lahví N2O																											
1.001	Sklad tlakových lahví N2O	AA5	AB5	AC1	AD2	AE3	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	13		
SO 04 - Zdroj O2, Sklad tlakových lahví CO2,Ar,Corgon																											
1.001	Záložní zdroj O2	AA5	AB5	AC1	AD2	AE3	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	13		
1.002	Sklad tlak.lahví CO2,Ar,Corgon	AA5	AB5	AC1	AD2	AE3	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1-2	AN1	AP1	AQ1	AR1		BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	13		
	Odpařovací stanice O2	AA3,4	AB3,4	AC1	AD4	AE4	AF2	AG2	AH2	AK2	AL2	AM1-2	AN2	AP1	AQ2	AR2	AS2	BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	Zvlášť nebezpečný	9,13		

Poznámka :

- 1 - Zdravotnické prostory, v nichž předpisy vyžadují určité způsoby ochrany, jsou z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem klasifikovány jako prostory zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Zm.Z1,Tab.NA.6 a budou provedeny dle ČSN 332000-7-710
- 2 - Instalace v prostorách s BA3 : Osoby, které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné (nemocné a staré osoby). Ve zdravotnických prostorách - viz bod 1. Ostatní prostory - zajištění el.zařízení proti neb.dotyku, omezení povrchové teploty na přístup.částech el.zařízení,
- 3 - Prostory s vanou nebo sprchou budou jednoznačně provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
- 4 - Umývací prostory budou provedeny dle ČSN 33 2130 ed.3
- 5 - Stanovena mycí zóna ve které stanoven prostor zvlášť nebezpečný : AD4 v půdorysu dřezu, umývadla, výlevky od podlahy do výše 1,8m, AD2 do vzdálenosti 0,6m všemi směry od AD4. Ve zbývajících částí místnosti stanoven prostor nebezpečný.
- 6 - V celém půdorysu místnosti stanoven prostor zvlášť nebezpečný s třídou vnějšího vlivu : AD5 od podlahy do výše 0,3m, AD4 od 0,3m do výše 1,8m, AD2 od 1,8m po strop.
- 7 - Uzemněná elektrostaticky vodivá podlahovina
- 8 - Technologické zařízení - Neurčuje se.
- 9 - Okolí zařízení VZT a chlazení na střeše objektu; venkovní zařízení ve volném prostoru. Systém vnější a vnitřní ochrany před bleskem a přepětím - provedení dle souborů norem ČSN EN 62305.
- 10 - Prostor s vlivy venkovního prostředí
- 11 - Pro třídu BE3N2 – nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par stanovena zóna s nebezpečím výbuchu podle ČSN EN 60079-10-1:
 - Zóna 2 IIA T1 do vzdálenosti 0,5m ve všech směrech od vzorkovacích ventilů, kolem regulační řady hořáků kotle a lokálně kolem ústí hořáku v době najždění. Trvalé nucené větrání 0,5x/hod. Detekční systém se samočinným uzávěrem zemního plynu.
- 12 - Okolí odvězdušňovacího ventilu zemního plynu na střeše objektu CUP. Pro třídu BE3N2 – nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par stanovena zóna s nebezpečím výbuchu podle ČSN EN 60079-10-1:
 - Zóna 2 IIA T1 do vzdálenosti 1,5 m všemi směry kolem vyústění odvězdušňovacího potrubí zemního plynu. Systém vnější a vnitřní ochrany před bleskem a přepětím - provedení dle souborů norem ČSN EN 62305.
- 13 - Provedení stavební elektroinstalace v průmyslovém provedení