VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl / Rekonstrukce elektroinstalace, Komenského náměstí 22, 570 12 Litomyšl
(schéma zapojení)

Půda

3.NP

Nový rozvaděč nový přívod
RP11A 80A
Cyky-J 4x50 + Cya 25 zž
Stáv.rozvaděč zrušit-okruhy budou přepojeny do RMS3A B16/1 = 5ks B10/1 = 1ks
R2P1
Nový rozvaděč nový přívod
RMS3A 80A
Nový rozvaděč nový přívod
RMS3B 80A

2.NP

(RMS6) Stávající rozvaděč nový přívod
RP8B
(R) RP7B
Cyky-J 4x50 + Cya 25 zž
Stávající rozvaděč nový přívod
(R-Top) RP9A
RV4 RP8A
(RB8) RP7A
(R) RP6A
Výměna stáv.rozvaděče nový přívod
2x Cyky-J 5x6
Cyky-J 4x50 + Cya 25 zž
Stávající rozvaděč nový přívod
RMS2B 80A
Nový rozvaděč nový přívod
2x Cyky-J 5x6
RMS2A 80A
2x Cyky-J 5x6
Nový rozvaděč nový přívod

1.NP

Cyky-J 4x50 + Cya 25 zž
Stávající rozvaděč nový přívod
(RV) RP4A
(R47) RP3A
Výměna stávajícího rozvaděče za nový rozvaděč - nový přívod
(R-Těl) RP2A
(RVP) RP6B
Cyky-J 5x6
Stávající rozvaděč nový přívod
2x Cyky-J 5x6
Cyky-J 4x50 + Cya 25 zž
(R3) RP5B
RMS1B 80A
(R2) RP4B
RH+RE 125A
(R1) RP5A
RMS1A 80A
2x Cyky-J 5x6
Cyky-J 5x6
Cyky-J 5x6
HOP
Cyky-J 5x6
Nový rozvaděč nový přívod

1.PP

Cyky-J 4x50 + Cya 25 zž
Stávající nový přívod
Cyky-J 4x50 + Cya 25 zž
Stávající rozvaděč nový přívod
Nový rozvaděč nový přívod
Nový rozvaděč nový přívod
RMS0B 80A
(R-Sut4) RP1B
(R-Fo) RP2B
RMS0A 80A
RK 32A
Stávající rozvaděč stávající přívod
RK01 20A
(R) RP1A
Cyky-J 5x6
Cyky-J 5x6
Cyky-J 5x10
Cyky-J 5x6
Cyky-J 5x10
Cyky-J 4x50 + Cya 25 zž
Cyky-J 4x50 + Cya 25 zž
Výměna jističů stávajícího rozvaděče - nový přívod
Stávající přívod
RIS

11/ 2018 - DPS

Hlav. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	ERAMONT
Ing. Vl. Vízner	Černý Jan	Černý Jan	
Staveb. úřad: Svitavy	Obec. úřad: Litomyšl	Stupeň PD	DPS
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Datum	11/2018
VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl Rekonstrukce elektroinstalace, Komenského náměstí 22, 570 12 Litomyšl		účel	el.instalace
		Č. zak.	PD048/2018
		Č. výk.	EL-01
Schéma - schéma zapojení silnoproudých rozvodů			