

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Číslo jednací
KHSPA 04539/2019/HDM-Sy

Vyřizuje/telefon
Labudová /461550569

Ve Svitavách dne
8.4.2019

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby na akci **VOŠ pedagogická a SPGŠ Litomyšl – rekonstrukce elektroinstalace**, v k.ú. Litomyšl, ze dne 12.3.2019, doplněné dne 5.4.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 105 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro ohlášení stavby na akci VOŠ pedagogická a SPGŠ Litomyšl – rekonstrukce elektroinstalace, v k.ú. Litomyšl

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předmětem PD je rekonstrukce elektroinstalace zahrnující řešení umělého osvětlení na chodbách, v učebnách, kancelářích a kabinetech (kromě prostor, které již byly rekonstruovány) v objektu VOŠ pedagogické a SPGŠ Litomyšl, Komenského náměstí 22, Litomyšl.

Hodnoty osvětlenosti LED svítidly navrženy dle ČSN EN 12464-1. Parametry umělého osvětlení doloženy výpočtem. Dle vyjádření projektanta doloženého dne 5.4.2019 je denní osvětlení ve standardních učebnách a v kancelářích s trvalým provozem vyhovující dle ČSN 730580 – 3 denní osvětlení škol. V suterénu v místnostech s krátkodobým pobytem je využito sdruženého osvětlení. V místnostech, kde není splněna rovnoměrnost umělého osvětlení je toto způsobeno členitostí stropu a osvětlením ploch, které nejsou funkční pro výuku. Ve funkčních prostorách učeben je rovnoměrnost zajištěna. Při rekonstrukci osvětlení nebude manipulováno s materiály obsahujícími azbest.

Na vědomí: adresát
KHS/ HDM – SY
Eramont s.r.o., Hradec Králové – PD

MUDr. Lenka Labudová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých