

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Číslo jednací
KHSPA 22062/2018/HDM-Sy

Vyřizuje/telefon
Labudová /461550569

Ve Svitavách dne
17.1.2019

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci **OA Svitavy- rekonstrukce podlahy**, v k.ú. Svitavy - předměstí, ze dne 18.12.2018, doplněné dne 17.1.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci OA Svitavy- rekonstrukce podlahy, v k.ú. Svitavy - předměstí

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

PD řeší rekonstrukci podlah některých učeben v budově obchodní akademie T.G. Masaryka 47/20, Svitavy se zásahem do nosných zdí. V 1. NP v učebně U2 (m.č. 1.01) a ve 2. NP v učebně ZPV (m.č. 2.01), DDT pracovišti (m.č. 2.02) a studovně (m.č. 2.03) budou demontovány podlahy a otopná tělesa. Budou vybudovány nové podlahy z I nosníků (uložení do kapes v nosném zdivu), trapézových plechů, betonu. Nášlapná vrstva z PVC položeného na nivelační stěrku.. V místnostech nacházejících se pod místnostmi, kde se mění podlahy, bude proveden nový SDK podhled a znovuosazení svítidel umělého osvětlení. Pod řešenou učebnou m.č.1.01 se nachází sklad (m.č. 0.01). Pod řešenými místnostmi 2.03, 2.02 a 2.01 se nachází kabiny a učebna U2 (m.č. 1.01.). V učebně U2 bude realizován SDK podhled a nové umělé osvětlení přísazenými LED svítidly. Z důvodu nevyhovujícího denního osvětlení

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

je v učebně navrženo umělé osvětlení s intenzitou 500lx (doloženo výpočtem Em 558lx, rovnoměrnost 0,62) a přisvětlení tabule.

V STZ je uvedeno, že během bouracích prací nebude nakládáno s azbestem.

Ochrana před hlukem se v rámci projektu neřeší.



MUDr. Lenka Labudová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých



Na vědomí: adresát

KHS/ HDM - SY

SINC s.r.o. - PD