

Obdrželi jsme od uchazečů dvě elektronické žádosti o dodatečné informace v tomto znění :

1)

Dobrý den,

Chtěli bychom se dotázat ohledně veřejné zakázky „Oprava střechy objektu čp. 25 A. Studánka“, zda se při realizaci počítá se stavebním lešením. V rozpočtu tato položka chybí

Děkuji.

2)

Hlavním důvodem, proč jsme se nezúčastnili bylo navrhované oplechování z titantinkového plechu, který se nesnáší s oxidovanými a všeobecně s bitumenovými výrobky, kde dochází k tvz. bitumenové korozi a degradaci titanzinkového plechu. Také by bylo vhodné dolpnit částečné použití lešení.

Odpověď zadavatele :

Do výkazu výměr jsme promítli změnu oplechování na lakovaný plech, aby nehrozila degradace plechu a bylo přidáno lešení. Nový výkaz výměr je součástí Dodatečné informace.