

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Kunt, Ph.D.; jiri.kunt@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 6.5. 2019 odesláním do VVZ

V Mostě, dne 23.5. 2019

1) Zadavatel přijal prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.05.2019 ve 13:31:09 hod. žádost o vysvětlení, na kterou podává ve lhůtě následující odpověď:

*„Dobrý den, Prosím o vyjasnění položek 014101 a 014102
Jedná se o položky , které mají zásadní vliv na výslednou cenu stavby.
V textu položek je uvedena jednotková cena za jednotku množství.
014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek 350kč/ t beton, sut'
014102-POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek 350kč/ t neznečištěná zemina a kamenivo stavebním odpadem
U SO 101.8. a SO 101.6 stejný kód a jiná j.c.
014102-POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek 305kč/ t neznečištěná zemina a kamenivo stavebním odpadem. Má uchazeč předpokládat, že se jedná o zadavatelem určenou pevnou cenu?..“.*

Odpověď: „V textu položek smazána cena za poplatek za skládku. Nejedná se o pevnou cenu určenou zadavatelem, ale o orientační ceníkovou cenu nejbližší skládky.“.

2) Zadavatel dále přijal prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.05.2019 ve 14:16:53 hod. žádost o vysvětlení, na kterou podává ve lhůtě následující odpověď:

Po prostudování výkazu výměr a projektové dokumentace jsme zjistili nesoulad.

1.

Dle PD má být v km 0,260 – 7,890 použita asfaltobetonová směs ACO 11+ a v km 0,000 - 0,260, 7,890 – 8,816 má být použita modifikovaná směs ACO 11 + CRmB.

Ve výkazu výměr je uvedena pouze 1 položka.

63	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40 MM v km 7,890-8,816 CRmB	M2	63 533,730
----	--------	---	----	------------

Žádáme tedy o doplnění položky na asfaltobeton ACO 11+.

2.

Dále se zdvořile ptáme, zda je nutné dodržet etapizaci výstavby dle PD nebo je postup výstavby čistě na zhotoviteli?

Toto je velmi podstatné pro stanovení doby realizace díla, která je dílčím hodnotícím kritériem zakázky.

Odpovědi:

ad 1) Položka číslo 574B34 rozdělena na 574B34a (CRmB) a 574B34b.

ad 2) Jedná se doporučené rozdělení do etap z důvodu zajištění dopravní obslužnosti území. Z důvodu požadavku Krajské hygienické stanice Ústí nad Orlicí je zpracován harmonogram prací dle úseků a dopravně inženýrského opatření, kde došlo ke snížení délky trvání objízdných tras a naopak došlo k zvýšení realizace komunikace za provozu po polovinách. Postup výstavby je na zhotoviteli, je ovšem nutné dodržení požadavku KHS ÚO na délku trvání objízdných tras.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje následující dokumenty na profilu zadavatele:

Soupis prací.xls

S ohledem na povahu vysvětlení a úpravu, resp. doplnění zadávacích podmínek o shora uvedené dokumenty zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 Zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí 10.6. 2019 do 23.59 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje