

**Obdrželi jsme od uchazeče elektronickou žádost o dodatečnou informaci v tomto znění :**

Dobrý den vážení.

Prosím o upřesnění a doplnění do položkovém rozpočtu níže uvedené objektivní požadavky (střecha objektu č.p.25 A. Studánka):

Upravit:

Položka 25 – je potřeba rš 500-670 mm

Položka 26 – je potřeba rš 500 mm

Položka 30 – žlab by měl mít rš 1000 mm, aby se netlačila voda pod šindel

Položka 32 – průměr svodu by měl být 120 mm

Doplnit:

V jednotlivých klempířských položkách není nové lemování okolo oken v mansardě střechy a zakládací okapnice mansardy

Lešení: (upravit)

Položky 47,48,49 by měly vycházet z plochy lešení cca 1000 m<sup>2</sup>. Montáž mansard nelze bez lešení provádět.

Prosím o informaci, do kdy máme odevzdat nabídky (původní termín byl do 31.5.2019)

**Odpověď zadavatele :**

**Rozvinuté šířky klempířských prvků upraveny viz výkaz výměr.**

**Oplechování oken v mansardách doplněno viz výkaz výměr, ač je možné, že se nebude ve skutečnosti provádět.**

**Lešení upraveno viz výkaz výměr.**

**Termín pro podání nabídek zůstává stejný – tedy do 31. 5. 2019 do 13,00 hodin.**