

DODATEČNÁ INFORMACE K Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Transformace domova sociálních služeb
Slatiňany I a II – 10 částí podruhé |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ 359370 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Pardubický kraj |
| Sídlo: | Komenského nám. 125, Pardubice |
| IČ: | 70892822 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Významná nadlimitní |

Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

Informace č. 1

věc:

Klempířské prvky – nesoulad mezi dokumenty G.1 Soupis prací, F.1.1.1 Technická zpráva, F.1.1.8 Výpis výrobků a F.1.1.10 Technické standardy.

Řešení:

Klempířské prvky budou realizovány z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm dle popisu F.1.1.10 Technické standardy.

Došlo k opravě následujících výkresů (tvoří přílohu tohoto dokumentu):

Presy Vlčí Hora

- F.1.1.1 Technická zpráva
- F.1.1.8 Výpis výrobků (strany 5, 6, 7)
- G.1 Soupis prací F.1.1

Slatiňany Presy U Potoka

- F.1.1.0 Technická zpráva
- F.1.1.8 Výpis výrobků (strany 6, 7, 8)
- G.1 Soupis prací F.1.1

Slatiňany Škrovád

- F.1.1.0 Technická zpráva
- F.1.1.9 Výpis výrobků (strany 6, 7, 8, 9)

Škrovád U Benziny

- F.1.1.0 Technická zpráva
- F.1.1.8 Výpis výrobků (strany 5, 6, 7)
- G.1 Soupis prací F.1.1

Zaječice K Chradi

F.1.1.0 Technická zpráva

F.1.1.9 Výpis výrobků (strany 6, 7, 8, 9)

Bylany

F.1.1.0 Technická zpráva

F.1.1.8 Výpis výrobků (strany 6, 7, 8)

G.1 Soupis prací F.1.1

Chrudim Medlešice Za Bytovkou

F.1.1.0 Technická zpráva

F.1.1.8 Výpis výrobků (strany 6, 7, 8)

G.1 Soupis prací F.1.1

Chrudim Vaňkova

F.1.1.0 Technická zpráva

F.1.1.8 Výpis výrobků (strany 6, 7, 8)

G.1 Soupis prací F.1.1

Lány U Bylan

F.1.1.0 Technická zpráva

F.1.1.8 Výpis výrobků (strany 6, 7, 8)

G.1 Soupis prací F.1.1

Staré Jesenčany

F.1.1.0 Technická zpráva

F.1.1.8 Výpis výrobků (strany 6, 7, 8)

G.1 Soupis prací F.1.1

Informace č. 2

Věc:

Ve výkresu č. F.1.2.1 Technická zpráva (Statické řešení) je požadavek na propojení horní a dolní části základových pasů výztuží.

Řešení:

Horní a dolní pas základů se nebude propojovat výztuží, při realizaci je nutné provádět zásyp rovnoměrně z obou stran (vnitřní i vnější), tak aby při hutnění desky nedošlo k posunutí tvárnice horního pasu.

Došlo k opravě následujících výkresů (tvoří přílohu tohoto dokumentu):

Slatiňany Škrovád

F.1.2.1 Technická zpráva (odstavec b.2 základy)

F.1.1.0 Technická zpráva

Zaječice K Chrasti

- F.1.2.1 Technická zpráva (odstavec b.2 základy)
- F.1.1.0 Technická zpráva

Bylany

- F.1.2.1 Technická zpráva (odstavec b.2 základy)
- F.1.1.0 Technická zpráva

Chrudim Medlešice Za Bytovkou

- F.1.2.1 Technická zpráva (odstavec b.2 základy)
- F.1.1.0 Technická zpráva

Chrudim Vaňkova

- F.1.2.1 Technická zpráva (odstavec b.2 základy)
- F.1.1.0 Technická zpráva

Lány U Bylan

- F.1.2.1 Technická zpráva (odstavec b.2 základy)
- F.1.1.0 Technická zpráva

Staré Jesenčany

- F.1.2.1 Technická zpráva (odstavec b.2 základy)
- F.1.1.0 Technická zpráva

Informace č. 3:

Věc:

V soupisu prací není uvažováno s frézováním a řezáním stávající asfaltové komunikace pro zřízení přípojek technické infrastruktury (vodovod, kanalizace). Týká se následujících domů:

- Presy U Potoka
- Slatiňany Škrovád
- Medlešice Za Bytovkou
- Chrudim Vaňkova

Řešení:

Byla provedena revize a doplnění položek do soupisu prací pro objekty (tvoří přílohu tohoto dokumentu):

Presy U Potoka:

- F.2.1 SO 02 Komunikace

Slatiňany Škrovád:

- F.2.1 SO 02 Komunikace

Medlešice Za Bytovkou:
F.2.1 SO 02 Přípojka vody

Chrudim Vaňkova:
F.2.3 SO 06 Komunikace

Informace č. 4


Z důvodu výše uvedených dodatečných informací zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek ze dne 29.10.2013, 10h, na den 4.11.2013, 10h, v souvislosti s tím byl zveřejněn opravný formulář oznámení o zakázce, ve kterém byly provedeny následující opravy:

a)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Nové datum: 4/11/2013

b)
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Nové datum: 4/11/2013

c)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Nové datum: 4/11/2013
Nové místo: zasedací místnost č. 202, Komenského náměstí 120, Pardubice

V Pardubicích 8. 10. 2013



Ing. Jiří Kunt Ph.D.
Vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic

