

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Roman Ištvanek; roman.istavanek@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 29.04.2019 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 7.6. 2019

Zadavatel obdržel e-mailem ze dne 29.05.2019 ve 14:23 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Technická zpráva v části 3.3.11 Podlahy říká, že: „V rámci výpisu skladeb podlah jsou pro jednotlivé provozy dány provozní zatížení, kterými je nutno se řídit při realizaci skladby podlah. Zejména se jedná o pevnosti tepelné/kročejové izolace a provedení anhydritů/mazanin.“ Ve výpisu skladeb i ve výkazu výměr je uvažováno s anhydritem. Je možné, když to technická zpráva připouští, použít (a tedy i ocenit) namísto samonivelačního potěru na bázi síranu vápenatého, jiný potěr, např. na bázi cementu?“

Odpověď: Zadavatel provedl úpravu skladeb, viz přílohy D.1.1.13-Re01 Seznam skladeb a PET CT skladby a dále provedl úpravu soupisu prací – zadání. Nový soupis prací s výkazy výměr - zadání je uveřejněn současně s tímto vysvětlením. Pro účely ocenění nabídky jsou dodavatelé povinni použít soupis prací ve verzi zveřejněné s tímto vysvětlením.

Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 04.06.2019 ve 12:07:03 hod. následující dotaz, na který ve lhůtě podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Dle projektové dokumentace požaduje zadavatel na střeše provést protiblukovou clonu - skladba stěny označena jako WE 06, viz výkres D.1.1.5 Půdorys střechy - Nový stav.

WE 06 Obvodová konstrukce - PH clona na střeše

- tenkovrstvá akrylátová omítka, zrnno 2,0mm
 - armovací tkanina vtačená do lehké malty
 - armovací lepidlo
 - v místě styku ocel/ deska vložena armovací páska 5 mm
 - voděodolná, nebořlavá deska do vnějšího prostředí na bázi cementovláknena 25 mm
- např. Powerpanel H2O
- mechanicky kotveno do nosné ocelové konstrukce
- nosná ocelová konstrukce z uzavřených jacků 100/100/5 100 mm
- viz ST
- doplněno minerální tepelnou izolací - fasádní rohož, např. ISOVER AKU
- stěnový panel s izolačním jádrem z minerální vlny a zámkem pro skryté kotvení 100 mm
- horizontální kladení
- např. KINGSPAN KS1000 FH, vnější profilace B, povrchová úprava PES, tl. plechu 0,60mm
- barevné řešení RAL 9007
- celková tloušťka konstrukce 230 mm**

Dle našeho názoru je ve výkazu výměr vykázána pouze nosná ocelová konstrukce protihlukové clony – viz položka č. 262 ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr nejsou tedy vykázány položky z výše uvedené skladby, dále zde není vykázána ani pochozí mříž na střeše od žebříku ke dveřím v protihlukové stěně (ve výkazu výměr nejsou uvedeny ani tyto dveře). Vzhledem k tomu, že na provedení není zpracována podrobnější projektová dokumentace, není nám jasné například: způsob ukotvení nosné ocelové konstrukce do pláště střechy, způsob ukončení clony po výšce (bude zde klempířský výrobek – parapet, který ochrání horní bránu?), ...

Doplň zadavatel výkaz výměr o položky, které jsou potřebné k provedení protihlukové clony na střeše, včetně upřesnění provedení této clony?

Odpověď: Zadavatel provedl doplnění výkresu č. Z.4 Protihluková stěna, viz příloha současně uveřejněná na profilu zadavatele a současně úpravu soupisu prací – zadání. Dále byly doplněny položky č.167 a 168 - pochozí části střechy. Nový soupis prací s výkazy výměr - zadání je uveřejněn současně s tímto vysvětlením. Pro účely ocenění nabídky jsou dodavatelé povinni použít soupis prací ve verzi zveřejněné s tímto vysvětlením.

Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 04.06.2019 ve 14:03:06 hod. následující dotaz, na který ve lhůtě podává níže uvedené vysvětlení

Dotaz: „Dobrý den. V dokumentaci jsme nenašli výkresovou část POV. Poprosíme o doplnění popř. o informaci, kterou prostory bude moci generální dodavatel využít pro zařízení staveniště (kancelářské, skladové a hygienické buňky, prostor pro skladování materiálu a manipulaci s ním atd.).“

Odpověď: Zadavatel upřesňuje prostory pro zařízení staveniště, viz příloha výkres č. POV.1 Situace zařízení staveniště, viz označení ve výkrese jako zábor plochy hlavního zařízení staveniště. V případě nutnosti je možné po dohodě s uživatelem Pardubická nemocnice zabrat dočasně i další blízké plochy, viz označení ve výkrese jako možný zábor další plochy zařízení staveniště.

Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 05.06.2019 v 11:09:18 hod. následující dotaz, na který ve lhůtě podává níže uvedené vysvětlení

Dotaz: „Prosíme o vysvětlení / doplnění vzorců těchto položek dílčího rozpočtu ÚT. Celková cena se nepočítá (neobsahuje vzorce).“

Propláchnutí a vyčištění systému		kpl	1	1 Kč	0,00 Kč
Napuštění rozvodů		kpl	1	1	0,00 Kč
Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310					
Zkouška těsnosti		kpl	1	1	0,00 Kč
Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku funkční)		kpl	1	1	0,00 Kč
Nátěry uložení potrubí		soubor	1	1 Kč	0,00 Kč
Uložení potrubí a podpůrné ocelové konstrukce		soubor	1	1,00 Kč	0,00 Kč

Odpověď: Zadavatel provedl opravu v soupisu prací – zadání. Nový soupis prací s výkazy výměr - zadání je uveřejněn současně s tímto vysvětlením. Pro účely ocenění nabídky jsou dodavatelé povinni použít soupis prací ve verzi zveřejněné s tímto vysvětlením.

Současně s tímto vysvětlením zadavatel uveřejňuje následující dokumenty (soubory):

Z.4 Protihluková stěna

POV.1 Situace zařízení staveniště

PET CT skladby

D.1.1.13-Re01 Seznam skladeb

275-2018-03-NEMPK-PET-CT-UT-ver07-vv

275-2018-01-NEMPK-PET-CT-AR-ver12-vv

S ohledem na povahu vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek se zohledněním prodloužení s odpovědí na dotaz ze dne 29.5. 2019 o 4 pracovní dny, zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 27.6. 2019 do 23.59 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje