

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Roman Ištvanek; roman.istavanek@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 29.04.2019 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 7.6. 2019

Zadavatel obdržel e-mailem ze dne 11.06.2019 v 9:48 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Ve VV „275-2018-04-NEMPK-PET-CT-VZT-ver08-vv“ je součtová chyba v buňkách I2 – Dodávka v Kč a I3 – Montáž v Kč. Do těchto buněk se počítá dvojnásobná částka skutečných nákladů. Žádáme o kontrolu a úpravu. Děkuje se za odpověď“.

Odpověď: Zadavatel provedl opravu v soupisu prací – zadání. Nový soupis prací s výkazy výměr - zadání je uveřejněn současně s tímto vysvětlením. Pro účely ocenění nabídky jsou dodavatelé povinni použít soupis prací ve verzi zveřejněné s tímto vysvětlením.

Současně s tímto vysvětlením zadavatel uveřejňuje následující dokumenty (soubory):

275-2018-04-NEMPK-PET-CT-VZT-ver09-vv

S ohledem na povahu vysvětlení, resp. opravu soupisu prací ve smyslu dotazu a zbývajících lhůt pro podání nabídek, zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje