



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 14. června 2019

Název veřejné zakázky	Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	---
Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádost dodavatele ze dne 12. června 2019

Dne 12. června 2019 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje od jednoho z dodavatelů následující dotaz:

- *Ve VV D1-1-4.2 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB – Ústřední vytápění – otopná tělesa je dodávka OT jednořadých, dvouřadých, třířadých a koupelnového tělesa, ale popis položky montáže OT je pro dvouřadá OT.*
- *Dle stanoviska Technické inspekce České republiky (TIČR) mají být zařízení ve stavbách určených pro zdravotnictví, posouzeny TIČRem. Uvedené posouzení, ale není obsaženo ve vámi předané specifikaci. Bude toto posouzení zajišťovat dodavatel stavby, pokud ano, prosíme o doplnění položky do specifikace.*
- *Pro soubor Silnoproudá elektroinstalace jsou svítidla popsána nedostačujícím způsobem. Vzhledem k tomu, že se jedná o svítidla do interiéru, je nutné specifikovat tato svítidla pomocí typové řady, knihou svítidel, aby bylo možné vytvořit porovnatelnou a odpovídající cenovou nabídku. Poskytnutý popis je velmi obecný a svítidel splňující tuto specifikaci je celá řada s velkým cenovým rozptylem. Prosíme tedy o dodání bližšího popisu svítidel či stanovení způsobu, jakým tyto položky ocenit tak, aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek.*

Odpověď zadavatele:

Ad první odrážka: **Položka montáž otopných těles je pro všechny typy radiátorů obsažených ve výkresové dokumentaci a dle toho je potřeba nastavit jednotkovou cenu. Slovo „dvouřadé panelové“ bylo použito omylem.**

Ad druhá odrážka: **Nejedná se přímo o stavbu určenou pro zdravotnictví – jedná se o veřejnou budovu bez pohybu pacientů, bude zde pouze zázemí personálu a sanitních vozů.**

Ad třetí odrážka: **Podrobný popis svítidel je uvedený v listu svítidel v technické zprávě D1-1.4.3, která je součástí zadávací dokumentace To je pro dodavatele stavby dostačující. Pokud by to bylo potřeba více popsat, tak už bychom museli napsat konkrétní typ svítidla a výrobce.**

Vzhledem k obsahu tohoto vysvětlení se lhůta k podání nabídek nemění.

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele