

Sinc s.r.o.Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE

-- / 8.1.2019

1102334948

Ing. Zeman / 462 113 161

Česká Třebová / 31.1.2019

Souhlas s projektovou dokumentací, prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. pro akci:

Žamberk, Tyršova 214, realizace úspor energie SŠ a ZŠ, stará budova a přístavba

V zájmovém území stavby se nachází vrchní vedení nízkého napětí (NN) a podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN). S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu **souhlasíme za těchto podmínek:**

- požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- během prací nesmí dojít k poškození stávajících vedení NN, kNN, uzemňovací soustavy ani jiného zařízení v majetku ČEZ
- vrchní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí však být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména **PNE 333302** a pro práci v blízkosti NN **ČSN EN 50110-1 ed.2**
- nesmí být narušena **stabilita podpěrných bodů** (sloupů, střešníků, konzol)
- **minimální vzdálenost** výkopů hlubších než 30cm, základových konstrukcí nadzemních staveb a oplocení od sloupů NN musí být **1m**
- **podzemní vedení kNN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu**
- před zahájením zemních prací **požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení** v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednááním na lince **800 850 860**
(dle platného sdělení o existenci sítí, které získáte na <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>)
- **zemní práce** do 1m od kNN musí být prováděny **zásadně ručně**, bez použití mechanizace
- v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem **požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ**, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
- v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- musí být dodrženy vzdálenosti dle **ČSN 73 6005** (křížení, souběhy)
- **přípojkové skříně na objektu musí zůstat přístupné i po realizaci stavby**
- **pokud budou před skříní osazená přídatná dvířka, musí být jejich vnitřní světlost větší alespoň o 5cm na každou stranu oproti okrajům skříně**
- **stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Č: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Poznámka:

V lokalitě je v přípravě kabelizace vrchní sítě nízkého napětí. Akci vedeme pod číslem IE-12-2008143 a nyní připravujeme projektovou dokumentaci. Předběžný termín realizace je do konce roku 2020. V rámci této rekonstrukce bude zrušena vrchní přípojka včetně přípojkové skříňky a bude měněna kabelová skříň, do které bude přiveden další kabel. Zateplení bude tedy vhodné koordinovat s kabelizací, aby se předešlo zásahům do nové fasády.

- Platnost tohoto souhlasu pro činnost v ochranném pásmu je 1 rok. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců.
- Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.
- Platnost tohoto souhlasu pro účely použití v územním a stavebním řízení je 2 roky.

S pozdravem

Zdeněk Jirout

vedoucí oddělení SEM Sítě / ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy: Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení