

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

dle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „Zákon“)

| | |
|---|--|
| Zadavatel | Pardubický kraj |
| sídlo: | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice |
| zastoupený: | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem |
| IČO/ DIČ: | 70892822/ CZ70892822 |
| profil: | https://zakazky.pardubickykraj.cz |
| zástupce ve věcech technických: | Bc. Hana Jarošová.; hana.jarosova@pardubickykraj.cz |
| Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: | Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz |
| IČO: | 64010082 |
| sídlo: | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most |
| Název veřejné zakázky: | Realizace úspor energie - SŠ a ZŠ Žamberk stará budova a přístavba |
| Druh zakázky / řízení: | stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení |
| Zahájení řízení: | dne 1.7. 2019 uveřejněním na profilu zadavatele |

V Mostě, dne 12.7. 2019

1) Zadavatel přijal prostřednictvím profilu zadavatele dne 9.7.2019 v 9:46:06 hod. žádost o vysvětlení, na kterou podává ve lhůtě následující odpověď:

Dotaz č. 1: „V dokumentaci je uváděno, že se na střeše demontují eternitové šablony a lepenka A500H. V rozpočtu se tyto položky nenacházejí a s tím tu chybí i položka na odvoz na skládku nebezpečného odpadu a jeho likvidace. Případně by tu měla být položka na měření koncentrace azbestových a minerálních vláken v parametrech dle PD.“

Odpověď: v rozpočtu 1.3a Stará budova střecha a v rozpočtu a.3b Střecha přístavba byly přidány dva oddíly pro odstranění a likvidaci azbestové krytiny a lepenky. Jedná se o oddíl č. 712 Povlakové krytiny a č. 765 Krytiny tvrdé.

Dotaz č. 2: „Dále u položek: Recyklovatelný materiál zůstává v majetku zadavatele – co přesně je to za recyklovatelný materiál? Kam se tento materiál převáží? Zůstává okolo stavby nebo se odváží někam jinam. Zadavatel materiál odveze sám nebo to zajišťuje dodavatel? Prosil bych o specifikaci této položky.“

Odpověď: Recyklovatelný materiál zhotovitel uloží na určené místo v rámci areálu školy. Jedná se např. o měděné svody nebo okapy.

Dotaz č. 3: „Dále položka č. 80 demontáž střešních fototerminických panelů dle popisu PD. Bylo by možné uvést rozměry panelů?“

Odpověď: jedná se o 10 ks FVT panelů viz přiložená fotka.



2) Zadavatel přijal prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.7.2019 v 15:50:31 hod. žádost o vysvětlení, na kterou podává ve lhůtě následující odpověď.

Dotaz: „žádám Vás tímto o vysvětlení na poptávanou akci: Realizace úspor energie - SŠ a ZŠ Žamberk stará budova a přístavba, konkrétně připomínky k cenové poptávce na vytápění.

1) položkový soupis označený D 1.1.4.1 2 Pol :

- pol.50-55 - tělesa rozdělovačů, příplatek, trubní brdla - tyto položky se používají, pokud se jedná o vlastní dílenskou výrobu, kdy je zvlášť tělo rozdělovače a zvlášť tělo sběrače. Ve výkresové části a v textu TZ je ale uvedeno použití sdruženého rozdělovače/sběrače, který se u výrobce objednává jako jeden kus a také se jako jeden kus montuje. Co tedy platí a jak se mají ocenit výše uvedené položky ?

- pol.č.64 - anuloid - je uveden průtok 4500 m³/h - nemá tam být l/h ?“.

Odpověď: těleso rozdělovače upraveno v soupisu prací na jednu položku, lze tedy použít jako sdružený RS. U položky č. 64 má být uveden průtok 4500 l/h.

2) položkový soupis označený D 1.1.4.2 1 Pol :

k tomuto soupisu není dodána žádná dokumentace. Tento soupis nelze ocenit, protože chybí parametry u těchto položek :

- pol.10 - tělesa rozdělovačů - chybí počty a dimenze trubních brdel (nebo to má být opět sdružený rozdělovač/sběrač?)

- pol.12 - výměník tepla - chybí jakékoliv parametry, nelze poptat

- pol.14 - nádoba expanzní - nelze ocenit - chybí objem

- pol.17 - anuloid - chybí parametry - nelze poptat

- pol.18-20 - oběhová čerpadla - chybí parametry - nelze poptat

- pol.26 - armatury pro strojovnu - 1 ks - nelze ocenit, není jasné, co je tím myšleno.“.

Odpověď: Celý oddíl rozpočtu s označením D.1.1.4.2 1 byl ze soupisu prací odstraněn. Jednalo se o verzi pro stavební povolení.

Současně s tímto vysvětlením zadavatel uveřejňuje upravený položkový rozpočet.

S ohledem na povahu vysvětlení, resp. uveřejnění upraveného položkového rozpočtu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 22.7. 2019 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje