


OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ, DO 28 MODULŮ  
 PŘIPRAVENÁ NIKA : š,v,h,p – 320,500,100,1500  
 PLECHOVÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÉ PROVEDENÍ NA KLÍČ  
 KRYTÍ IP 30  
 PŘEDNÍ STĚNA–DVEŘE, SNÍMACÍ PANEL  
 USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ, ŠTÍTKŮ DLE ZYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY  
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3 NPE stř. 50Hz, 230/400 / TN–C–S  
 OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE stř. 50Hz, 230V / TN–C–S  
 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000–3 : NORMÁLNÍ



INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div><b>PRAXION</b> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMÁ HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
VLASTISLAV VLACH	SINC s.r.o.	VLASTISLAV VLACH	ING. R. HUBKA			
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE					
MÍSTO STAVBY	CHRUDIM, PIŠTOVY, p.p.č.1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUDIM					
AKCE	TRANSFORMACE DOMOVÁ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATINANY III				STUPEŇ	PP
OBJEKT DÍL	SO-01 DVOUBYTOVÝ DŮM ELEKTROINSTALACE				DATUM	VII/2013
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	60 047
OBSAH	R O Z V Á D Ě Ć R T2				ARCHIVNÍ ČÍSLO	407
					FORMÁT	2 x A4
					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU EL-5.1