

PŮDORYS 1NP



Vnitřní jednotka tepelného čerpadla
Rozměry (s/v/h) 530x880x400 mm
Součástí výbavy vnitřní jednotky:
elektrokotel o výkonu 9 kW
pojistný ventil 3 bar
expanzní nádoba o objemu 8 l
oběhové čerpadlo Q=2,0 m³/h, H=3,0 m
vypouštění, odvzdušnění, manometr

Venkovní jednotka tepelného čerpadla
Rozměry (v/s/h) 1360x900x320 mm
Jmenovitý výkon 11,5 kW (A7W35)
Jmenovitý příkon 2,81 kW (A7W35)
COP 4,1 (A7W35)
Jednotka umístěná na konstrukci
min 0,5 m nad terémem, pod
konstrukcí je betonový základ
(dodávky stavby)

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla
Rozměry (s/v/h) 530x880x400 mm
Součástí výbavy vnitřní jednotky:
elektrokotel o výkonu 9 kW
pojistný ventil 3 bar
expanzní nádoba o objemu 8 l
oběhové čerpadlo Q=2,0 m³/h, H=3,0 m
vypouštění, odvzdušnění, manometr

Venkovní jednotka tepelného čerpadla
Rozměry (v/s/h) 1360x900x320 mm
Jmenovitý výkon 11,5 kW (A7W35)
Jmenovitý příkon 2,81 kW (A7W35)
COP 4,1 (A7W35)
Jednotka umístěná na konstrukci
min 0,5 m nad terémem, pod
konstrukcí je betonový základ
(dodávky stavby)

Legenda:

- Potrubí:
- přívodní potrubí topné vody
 - vratné potrubí topné vody
 - přívodní potrubí podlahového vytápění
 - vratné potrubí podlahového vytápění

Číslo smyčky	Celková pl. [m²]	Rozteč [mm]	Délka smyčky [m]	Přítlak [kPa]
101-01	12,0	200	75	61,7
101-02	12,0	200	74	60,0
102-01	7,8	150	74	85,7
103-01	9,5	200	78	75,9
105-01	19,5	250	51	141,1
105-02	19,3	250	75	204,1
107-01	12,7	250	84	161,2
108-01	8,6	200	75	62,5
111-01	9,5	200	65	87,9
112-01	17,5	200	95	86,9
113-01	7,4	200	25	46,7

Číslo smyčky	Celková pl. [m²]	Rozteč [mm]	Délka smyčky [m]	Přítlak [kPa]
101-01	12,0	200	75	61,7
101-02	12,0	200	74	60,0
102-01	7,8	150	74	85,7
103-01	9,5	200	78	75,9
105-01	19,5	250	51	141,1
105-02	19,3	250	75	204,1
108-01	8,6	200	75	161,2
109-01	10,5	250	73	62,5
111-01	9,5	200	65	87,9
112-01	17,5	200	95	86,9
113-01	7,4	200	25	46,7

INTEGROVANÝ
OPERACNÍ
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ

KRESLIL
SINC s.r.o.

PROJEKTANT
ING. R. HUBKA

ODPOV. PROJEKTANT
ING. R. HUBKA

HIP
ING. R. HUBKA

KONTROLOVAL

STAVEBNÍK
PAROUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PAROUBICE

MIŠTO STAVBY
CHRUUDIM, PÍSTOVY, p.p.č. 1879/1 a 1879/4 v k.o. CHRUUDIM

AKCE
TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB SLATINANY III

OBJEKT
DÍL
OBSAH
PŮDORYS PRÍZEMÍ-VYTÁPĚNÍ

STUPEŇ
DPS

DATUM
1X/2013

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
18/13

ARCHIVNÍ ČÍSLO
407

FORMÁT
6 x A4

MĚRÍTKO
1:50

ČÍSLO VÝKRESU
UT-2

PRONEX
FOTO: PRONEX
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

PRONEX
FOTO: PRONEX
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785