

Oznámení o úpravě zadávacích podmínek

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Bc. Hana Jarošová; hana.jarosova@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 29.7. 2019 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 8.8. 2019

Zadavatel tímto informuje, že zjistil nesprávný popis položky v rozpočtu pro rekonstrukci střech, a to v rozpočtu D1-01 Hlavní budova - východní křídlo, díl 4 Vodorovné konstrukce, položka č.2 416026126R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60.

U této položky je nesprávně uveden údaj na požární odolnost konstrukce, dle PD je minimální požadavek na REI 30. Požadavek REI 60 není možné splnit pomocí navržené konstrukce.

Správný je tedy požadavek na požární odolnost konstrukce minimálně REI 30.

S ohledem na povahu úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje**