

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha
2.03	POKOJ 2L	16,16	PVC
3.01	CHODBA + RECEPCE	56,07	KER. DLAŽBA
3.02	CHODBA	65,57	KER. DLAŽBA
3.04	POKOJ 6L	38,06	PVC
3.05	POKOJ 3L	23,78	PVC
3.06	POKOJ 6L	37,4	PVC
3.07	KAJOVÁ KUCHYŇ	0	PVC
3.08	SESTRY	23,08	PVC
3.09	POKOJ 6L	38,03	PVC
3.10	POKOJ 3L	23,29	PVC
3.11	POKOJ 6L	37,9	PVC
3.12	POKOJ 3L	24,57	PVC
3.13	JIDELNA	23,13	PVC
3.14	WC	4,46	KER. DLAŽBA
3.15	WC	3,22	KER. DLAŽBA
3.16	KOUPELNA	8,21	KER. DLAŽBA
3.17	ČISTÍCÍ M.	3,71	KER. DLAŽBA
3.18	OKLADOVÁ M.	4,05	KER. DLAŽBA
3.19	SKLAD PRÁDLA	4	KER. DLAŽBA
3.20	VÝTAH EVAKUAČNÍ	6,48	KER. DLAŽBA
3.21	WC ŽENY	8,1	KER. DLAŽBA
3.22	WC ZAMĚSTNANCÍ	3,76	KER. DLAŽBA
3.23	SCHODIŠTĚ	18,25	KER. DLAŽBA

Celková plocha [m²]: 471,28

LEGENDA:

- Doplnění zdiva z CPP
- Nové zdivo porobeton tl. 125 mm
- SDK stěna s požární odolností RI 45 (ocelový profil CW, 2x12,5 mm RED + MV 50)
- Nový kotel pod podlahou pro VZT potrubí

Poznámky:
– u nově vyměňovaných dveří zapracovat ostění a nadpraží včetně SDK

přestěny

– nová malba chodby a schodiště 2x bílá

Nové hasicí přístroje:

PHP 21A – IPP 1 ks

2NP 4 ks

3NP 4 ks

PHP 34A – IPP 1 ks

PHP 55B – IPP 1 ks


Podlahy: Podrobněji viz technická zpráva:



P1 – demontáž stávající lino, penetrace podkladu, nově stěrka +

nové antistatické PVC

P2 – venkovní betonová dlažba 0,4x0,4x0,05 m, stěrkové lože fr.

4mm 40 mm, podkladní stěrka fr. 16–32 tl. 200 mm



<div><div>VATAK® výrobce technické izolace, s.r.o. prošlo certifikací ISO 9001</div></div>		Vězeňský z.č. Alcantara 8597, 600 02 Hradec Králové IČ: 26949481	
Vyracoval:  Ing. Antonín NÁDVOŘÍK		Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav DVORÁK	
Místo stavby: LDN Rybítví, Cínzovnických domů 140, 533 54 Rybítví		Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVORÁK	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybítví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav – II. etapa			
Objekt:	Formát: A2	Paré:	
Výkres:	Datum: 09/2018	Stupeň: DPS	
	Zak. č.: 170303	Měřítko: 1:100	
Č.v.		D.1.1.11	