

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Sinc s.r.o.
Na Spravedlnosti 1533
532 02 Pardubice

Naše značka
KHS PA 19496/2017/EPI-Pce

Vyřizuje
Ing. Iva Libiaková/466052345
Ing. Odehnalová/466052333

v Pardubicích
26. 6. 2017

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 532 02 Pardubice, IČ 28814878, doručené dne 1. 11. 2017, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení stavby „ **Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav – II. etapa “ na st.p.č. 383/1 v k.ú. Rybitví.**

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení stavby „ **Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav – II. etapa “ na st.p.č. 383/1 v k.ú. Rybitví**

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace pro stupeň DUR+DSP, zpracovaná VATACK s.r.o., Albertova 859/2, 500 02 Hradec Králové, IČ 25996851, paré č. 5 k 09/2017, číslo zakázky: 170303 řeší zařízení systému EPS – ventilátorů, klapek, zavíračů dveří a okna, chráněné únikové cesty v objektu

„A“. Je řešeno odvětrání chodby, schodiště a výtahové šachty. Řešený objekt je větrán převážně přirozeně, nucené větrání je navrženo pro šatny v suterénu.

V rámci stavebních úprav dojde mimo jiné k vybourání stávajících oken v místnostech sesterny (2.08, 3.08) ve 2. a 3. NP. Ve 3. NP bude u recepcce (3.01) vybouráno stávající okno a uzpůsobeno pro požární větrání.

Po prostudování projektové dokumentace nebyly zjištěny závady, které by byly v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.



Ing. Iva Libiaková
vedoucí protiepidemického oddělení

Kopie: HP – zde