

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Čj.: HSPA-7-519/2018-Sh

Pardubice 6. května 2019

Počet listů: 1

Počet příloh: 1SV

Sinc s.r.o.

Na Spravedlnosti 1533

530 02 Pardubice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: : mjr. Ing. Kateřina Shejbalová, 950570154, fax 950570203,
katerina.shejbalova @pak.izscr.cz

Název stavby: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav

Místo stavby: Ulice Činžovních domů č.p. 140, Rybitví

Stavebník: Pardubický kraj

Předložený druh dokumentace: pro ohlášení stavby

zpracovatel, číslo ČKAIT, datum: Ing. Jan Vodehnal, ČKAIT č. 0011848, 09/2017

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS Pardubického kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.3.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením §31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami

Podmínky:

1. Nejpozději před zahájením montáže elektrické požární signalizace (dále EPS) bude HZS Pardubického kraje předložena prováděcí projektová dokumentace EPS, která bude v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby (dále PBR) – signál EPS bude přenášen na PCO KOPIS HZS Pardubického kraje.
2. Dveře do schodišťového prostoru ve 3.NP bude otevírat signál EPS – není soulad s požadavkem v technické zprávě PBR a výkresovou dokumentací PBR.
3. Požární odolnost prosklené požární stěny v 1.NP musí odpovídat vyššímu stanovenému stupni požární bezpečnosti (dále SPB) - pro požární úsek N1.12. – IV.SP.B. Dle požadavku ČSN 73 0802 tab. 12, pol. 1.b) to je 60 minut.
4. Požární odolnost pevně zaskleného okna, které je součástí požárního pásu v obvodové stěně, musí odpovídat stanovenému SPB pro přilehlý požární úsek - IV.SP.B. Dle požadavku ČSN 73 0802 tab. 12, pol. 3.a) to je 60 minut. Pevně zasklené okno se neposuzuje jako požární uzavěr.

5. Pro připojení EPS na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje budou dodrženy podmínky připojení vydané HZS Pardubického kraje 15.11.2016. Tyto podmínky budou zapracovány do prováděcí projektové dokumentace EPS, která bude před zahájením montážních prací předložena na HZS Pardubického kraje ke schválení.

Odůvodnění:

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Jan Vodehnal, ČKAIT č. 0011848, 09/2017).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Telefon 1526
530 02 Pardubice

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová
vrchní komisař
vedoucí pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice