



LEGENDA:

- N1** AXIÁLNI VENTILÁTOR V POTRUBÍ (ZKS)
3x400V/2,5kW
- N2** SERVOPOHON VZT KLAPKY BELIMO LF24A
24V/5W
- N3** AXIÁLNI VENTILÁTOR
3x400V/0,53kW
- N4** SERVOPOHON VZT KLAPKY BELIMO LF24
24V/5W
- N5** OTVÍRAČ OKEN RMA1000 (SOLO)
24V/0,84
- N6** SERVOPOHON VZT KLAPKY BELIMO LF24-SR
24V/2,5W
- RA** STÍMAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
- RA-N** "POŽÁRNÍ" ROZVADĚČ
- NÁSTĚNNÝ VÝVOD 230V/16A**
PRO PŘÍPOJENÍ ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU
DVEŘÍ SLUMRIVE 230V/230W

Bude provedeno připojení systému požárního odvětrání schodiště, chodby a výtahové šachty.
Dále budou připojeny elektromechanické pohony ovládní/zavírání dveří.
Rozvody budou provedeny ze stávajícího hlavního rozvaděče RH-1, stávajících příslušných podružných rozvaděčů RA- a "požárního" rozvaděče RA-N bezohybnými kabely, případně kabely s funkcí odolnosti proti požáru. Kabely budou uloženy nad podlahy v ocelových drátěných žlábkách popř. v konstrukcích stěn resp. pod omítkou.

NAPEŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

Výpracovatel:		Zodpovědný projektant:	
Ing. Petr HASENOHRL		Ing. Petr HASENOHRL	
Město stavby: LDN RYBNÝ, Chrástovická 140, 533 54 Rybný		Stavba: LDN RYBNÝ, Chrástovická 140, 533 54 Rybný	
Investor: Pardubický kraj, Komunikace náměstí 725, 532 11 Pardubice		Stavba: LDN RYBNÝ, Chrástovická 140, 533 54 Rybný	
Atace: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybný,		Formát: A4	
výhledování systému EPS a evakuačního		Datum: 10/2017	
rozhlásku včetně vyvolání stavebních úprav		Stupeň: DPS	
- II. etapa		Zak. č.: 170303	
Objekt: D.1.4.2 SLUMPRODA ELEKTROTECHNIKA		Měřítko: 1:100	
Výkres: D.1.4.2 SLUMPRODA ELEKTROTECHNIKA		Č. x.	
PŮDORYS 2. A.3.NP		D.1.4.2.3	