


Název úkolu: Litomyšl - nemocnice - parkoviště
Číslo úkolu: 1 - 2019

Lahučká Blanka
laboratoř mechaniky zemín a analýzy stavebních vod
Zelená 238, 530 03 Pardubice
IČO 662 99 331, tel 731 473 400

Lahučká

ZRNITOSTNÍ KŘIVKY



ZRNITOST A PLASTICITA ZEMIN

VLHKOST A PLASTICITNÍ PARAMETRY

Značení	Číslo vzorku	Sonda	Hloubka odběru /m/	Vlhkost w /%/	Mez tekutosti w _L /%/	Mez plasticity w _P /%/	Index plasticity I _p	Index konzistence I _c	Klasifikace ČSN 73 6133	Název zeminy
—	274 a	SK1	1,4 - 1,8	19,0					G3 - G-F	Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy
- - -	274 b	SK1	1,4 - 1,8	19,0	43,8	26,3	17,5	1,42	F4 - CS	Jíl písčitý
...	274 c	SK1	1,4 - 1,8	19,0					F4 - CS	Jíl písčitý

Příloha