

## Kutová OPTIMA

---

**Od:** Andrle Václav (LIN-PTU) <vaclav.andrle@nempk.cz>  
**Odesláno:** úterý 7. května 2019 11:39  
**Komu:** Bohuslav Shejbal OPTIMA; kutova@optima-vm.cz; stodolova@optima-vm.cz  
**Kopie:** Kovář Václav (LIN-PTU)  
**Předmět:** .PARKOVIŠTĚ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Dobrý den.

Zasílám níže podklady ke stávajícímu stavu rozvodů veřejného osvětlení.

Kabeláž mezi jednotlivými sloupy VO - AYKY 4x25

Jištění jednotlivých okruhů je z trafostanice pojistkami 35 A + každá lampa odjištěná samostatně 10A – vše okolo parkoviště je na jeden okruh č. 2 – dnes 15 osvětlovacích těles – tj. cca 5 těles na každou fázi.

Typ osvětlení – 250W výbojka (velký sloup v čele), 110W výbojka (ostatní)

Nový typ osvětlení zjišťuji na městě – chtěl bych, aby byly min. zdroje stejné, jako mají oni, to kvůli údržbě apod.. jejich osvětlení umožňuje měnit intenzitu osvětlení (asi dálkově). Na typech a výšce sloupů se budeme muset domluvit s vaší profesí.

S pozdravem

Václav Andrle  
investiční technik  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
Provozně-technický úsek  
pracoviště Litomyšl  
461655142  
736226278