

STÁVAJÍCÍ ROZVOD NEUPRAVENÉ VODY

dn 25  
NOVĚ

ZÁSUVKA PRO ÚPRAVNU VODY  
230 V/50 Hz – 5 W

NOVÁ SPALINOVÁ CESTA

P DN 40  
ZP  
DN 15  
ZP

STÁV. ZÁKLAD  
+0,100

R4

R2b

CYKY 5Jx1,5  
CYKY 3Jx2,5

R3 CYKY 5Jx2,5

R2a  
R2  
R1

P1

DN 25

P1

STÁVAJÍCÍ ZDROJ TEPLA  
PARNÍ STŘ. KOTEL LOOS  
VČETNĚ VODNÍHO HOSP.  
BEZE ZMĚNY  
NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

KOMPLETNÍ SESTAVA SE VŠEMI ARMATURAMI  
A ZABEZPEČOVACÍMI PRVKY  
JE SOUČÁSTÍ HOŘÁKU A KOTLE  
KOMPLETNÍ SESTAVA VIZ POZ 4

0,000

PARNÍ ČÁST KOTELNY  
REALIZACE

MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PROSTOR

STÁVAJÍCÍ ELEKTRO KANÁL

ROZVODNA  
ELEKTRO



MÍSTO NAPOJENÍ  
ELEKTRO  
STÁV. ROZV. R

DOZORNA

MONTÁŽNÍ OTVOR

MONTÁŽNÍ OTVOR  
STÁVAJÍCÍ VSTUP  
DO KOTELNY

1750  
2450

PROFESE		 SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 spe.chrp@hsc.cz	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE	ING.J.CHRPA	KASTNER PROJEKCE VYTÁPĚNÍ NERUDOVA 912, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mkastner@volny.cz, tel. 775618213	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	M. KASTNER		
INVESTOR:	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. PARDUBIČKY, KYJEVSKÁ 44, 530 03 PARDUBICE		
STAVBA		ČÍSLO ZAKÁZKY	1219/0
NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE, VÁCLAVSKÁ 570, CHRUDIM REKONSTRUKCE KOTELNY A VÝMĚNA PARNÍHO KOTLE		DRUH PROJEKTU	DPS
		DATUM	5/2019
		FORMÁT A4	4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU		ČÁST	Č. PŘÍLOHY
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		D.1.4	EL 5