

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- zdivo původní z cihel na maltu MV či MVC
- zdivo nové nosné z keramických bloků
- nové příčkové zdivo z tvárnic YTONG či PORFIX tl. 100 (125) mm na tmel
- vybouráné zdivo a konstrukce

(B) CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "B" – VĚTRÁNÍ PŘETLAKOVĚ UMĚLE–15ti NÁSOBNÁ VÝMĚNA VZDUCHU ZA 1 HODINU
DODÁVKA VZDUCHU NA 45 MINUT
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ–DOBA SVÍTIVOSTI – 45 MINUT

(A) CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A" – VĚTRÁNÍ PŘETLAKOVĚ UMĚLE–10ti NÁSOBNÁ VÝMĚNA VZDUCHU ZA 1 HODINU
DODÁVKA VZDUCHU NA 30 MINUT
VARIANTA ODVĚTRÁNÍ – OKNY .JEDNOSTRANNÉ VĚTRÁNÍ – VELIKOST OKEN 10% ODVĚTRÁVANÉ PLOCHY,
PŘÍČNÉ ODVĚTRÁNÍ–VELIKOST OKEN 5% ODVĚTRÁVANÉ PLOCHY

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ–DOBA SVÍTIVOSTI – 30 MINUT

EPS BUDE INSTALOVANÁ , PROTOŽE V OBJEKTU JE VÍCE JAK 50 LŮŽEK PRO DOSPĚLÉ (ČSN 73 0835 čl.8.6)

DOMÁCÍ ROZHLAS BUDE INSTALOVAN, PROTOŽE SE JEDNÁ O OBJEKT LZ2 (ČSN 73 0835 čl.8.4.5.3)

VZT POTRUBÍ NECHRÁNĚNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ VŠECH PRŮŘEZŮ , KTERÉ PROSTUPUJÍ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI,
JEŽ VYMEZUJÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY PODLE 8.1.2 A) AŽ C) ČSN 73 0835 NEBO POŽÁRNÍ ÚSEKY , KDE SMĚŘUJE EVAKUACE
PODLE 8.4.1.1 ČSN 73 0835, MUSÍ BÝT V MÍSTĚ PROSTUPU ZABEZPEČENA POŽÁRNÍMI KLAPKAMI, OVLÁDANÝMI ZAŘÍZENÍM
ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; NENÍ DOVOLENO NAHRADIT POŽÁRNÍ KLAPKY JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM ČI ZAŘÍZENÍM.

Zodp.projektant	Vypracoval	Kontrola	ing.Jiří Kopecký projekt.činnost ve výstavbě Weinfurtherova 84,Vysoké Mýto tel.: 608903570	
ing.Jiří Kopecký	ing.Jiří Kopecký	ing.Jiří Kopecký		
Kraj : Pardubický	Obec : Vysoké Mýto		Datum	4/2019
Investor : Nemocnice Vysoké Mýto ; Hradecká 167/III, 566 23 Vysoké Mýto			Číslo zakázky	
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ; PBŘ CELKU ul. Žižkova p.č.1700 A 1699/3 VYSOKÉ MÝTO			Stupeň dok.	DSP
			Měřítko	1:200
Objekt : SO 01–NEMOCNICE VYSOKÉ MÝTO				
Obsah : POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.N.P.			Příloha : D.1.3.b.2	