

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jaroslava Hrdinová, jaroslava.hrdinova@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, hlavní budova a tělocvična
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 25.10.2019 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 11.11. 2019

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.11.2019 ve 07:41 hod., tedy po lhůtě dle čl. 12 Výzvy k podání nabídek následující dotaz, na který i přesto podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz:

„Dobrý den,

PD na tělocvičnu hovoří o plechovém fasádním obkladu.

Žádám o upřesnění technických parametrů obkladů.“

Odpověď:

Odpověď na uvedený dotaz vyplývá z PD. Při zpracování PD byl plechový fasádní obklad a jeho nosný rošt konzultován s výrobcem výše uvedených prvků. Ten na základě PD navrhoval:

štitová stěna – plechový fasádní obklad šířky 800 mm s protikorozní povrchovou úpravou a tloušťkou 1,2 mm
obklad střešního vazníku – plechový fasádní obklad šířky 600 mm s protikorozní povrchovou úpravou a tloušťkou 1,0 mm

Navrhované řešení musí být ověřeno při realizaci výtažnými zkouškami, jak je uvedeno v DPS: „Zhotovitel provede výtažně zkoušky, na základě kterých určí počet kotev na m² a jejich typ a způsob kotvení plechového fasádního obkladu. Tvar a rozměry plošného fasádního obkladu bude maximálně odpovídat návrhu a kotevním možnostem fasádního systému. Kotevní možnosti zhotovitel ověří během realizace po demontáži stávajícího obložení.“

S ohledem na shora uvedenou odpověď, resp. skutečnost, že se zadávací podmínky nemění, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje