

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Kunt, Ph.D., oddělení přípravy a realizace investic
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 21.10.2019 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 29.11. 2019

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.11.2019 v 8:03 hod. následující dotazy, na které podává níže uvedené vysvětlení.

SO 01 - OBJEKT AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ - VÝCHODOČESKÉ GALERIE – výkaz výměr

01 – stavební

V Položce 51 a 52 Zřízení trubkových mikropilot je už obsažen cement, takže položka č.50 cement portlandský je navíc. Dále u výměry této položky (č.50) 154,256t, pokud nebude odstraněna je řádová chyba. Správná výměra je 15,4256t. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď: Položka č.50 cement portlandský je zrušena a výkaz výměr přečíslován. Vymazání této položky mělo vliv na množství přesunu hmot HSV (opraveno). Zasláná připomínka nemá žádnou souvislost se statistikou. Zároveň byla ve výkazu výměr opravena terminologie nýtů vyplývající z předchozího dotazu. Opravený rozpočet a výkaz výměr je uveřejněn současně s tímto vysvětlením.

Současně s tímto vysvětlením zadavatel uveřejňuje tyto soubory (*.xls): 19049c1b - WAM zadání.

S ohledem na shora uvedené odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 20.12. 2019 v 23.59 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje