

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLO
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

	k.ú. Pardubičky (717835)
64/1	
Chodník	
3.40	
ZU	V1

k.ú. Pardubičky (717835)	
64/1	
Tráva	Cho. Tráva
19.00	
V5	KU

Souběh

Měřítko 1:200/100

Podélný profil
přeložky vodovodu

Legenda typů čar
původní terén
upravený terén

Kóta upraveného terénu

Kóta hrubých terénních úprav

Hloubka výkopu

Kóta výkopu

Hloubka dna potrubí

Kóta dna potrubí

Kóta původního terénu


Srovnávací rovina

Stanovení [km/m]

DN[mm]–materiál–délka[m]
SKLON[promile]–délka[m]
uložení

	k.ú. Pardubičky (717835)
64/1	
Chodník	
3.40	
ZU	V1


k.ú. Pardubičky (717835)	
64/1	
Tráva	Cho. Tráva
19.00	
V5	KU



PE100 RC SDR11 ø180x16,4mm/PN16 DN150–3.40
Priskové lože tl. 100mm

PE100 RC SDR11 ø180x16,4mm/PN16–DN15–19.00
0.53–19.00
Priskové lože tl. 100mm

Vzorový příčný řez:



Poznámka:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VŠECHNY ZNÁMÉ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ VYTÝČIT.

VÝKOPY V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNĚ DO VZDÁLENOSTI 1,0 m.

OBNAŽENÉ SÍTĚ NUTNO VE VÝKOPU ŘÁDNĚ ZAJISTIT PROTI POŠKOZENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY.

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ A ZPĚTNÝCH ZÁSYPŮ NUTNO POSTUPOVAT DLE POKYNŮ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.


VŠECHNY VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000=235,70 1.NP OBJEKTU. HLOUBKY VÝKOPŮ JSOU VZTAŽENY K PŮVODNÍMU TERÉNU.

BEŽNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU JE 1,50 – 2,00m, PRO PROJEKT UVAŽOVÁNO 1,50m.

VODOVODNÍ PŘELOŽKA BUDE V BODĚ V1 VSTUPOVAT DO KOLEKTORU VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI, JAKO STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ ROZVOD (cca 0,45m POD STROPEM KOLEKTORU).

Značení:

- ZU ZAČÁTEK ÚSEKU
- KU KONEC ÚSEKU
- V1–V5 VRCHOLOVÉ BODY
- Š1 ŠOUPÁTKO SE ZEMNÍ SOUPRAVOU



±0,000 = 235,70 m n.m. BpV (podlaha přízemí budovy RTG č.14)
D.1.4e - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Autor projektu:	Ing. Michal Vostroviský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostroviský	Ing. Michal Vostroviský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Bc. Martin Lánský, DIS.	
Kraj:	Pardubický kraj	M.Ú.:	Pardubice	Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Akce:	Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici			Formát: 3xA4
	Datum: 09/2018			Č.zak.: J-2018-01-001
Název:	PODÉLNÝ PROFIL PŘELOŽKY VODOVODU			Číslo výkresu: D.1.4e.06
	Měřítko: 1:200/100			Stupeň PD: DPS

JIKA
Reztlerova Šatlava Dlouhá 101-103 530 02 Pardubice 777 550 375