

**INPEDANČNÍ SMYČKA KABELŮ: 0,094**  
**ÚBYTEK NAPĚTÍ: dV 1,096%**

**Č. PARÉ**

**KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN**  
**PROJEKTANT SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ**

**AUTORIZACE**

Autor projektu :	Jaroslav Pištoral	Vedoucí projektant	Jaroslav Pištoral
Zodpovědný projektant	Jaroslav Pištoral	Vypracoval	Jaroslav Pištoral
Kraj :	Pardubický	M.Ú.:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Akce :	Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici	Investor:	530 02 Pardubice
Název :	<b>SITUACE</b>	Formát :	10/2018
		Datum :	Č. zak.: J-2016-03-022
		Stupeň PD :	DPS
		Měřítko :	Číslo výkresu : <b>D.1.4g.3</b>

Při montáži dojde ke styku s jinými podzemními sítěmi. Prováděcí firma musí před započítáním zemních prací nechat vytyčit podzemní vedení a zařízení od příslušných správců. Nedinou součástí je koordinace situace. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a musí být zajištěn soulad stav výkresové dokumentace se skutečným stavem. Jednotlivá zařízení musí mít písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97Sb. Organizace stejné jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBU č.50/1982 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. Normy a předpisy souvisejících.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a musí být zjištěn soulad s platnými stávkovými dokumentace se skutečným stavem.

Uspořádání jednotlivých zařízení musí písemně prohlásit o shodě ve smyslu zákona č. 22/97Sb. odpovědný pracovník organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni respektovat výtahůvek ČÚBP a ČBU č.50/1982 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice viz znění výtahůvek č.98/1982 Sb. Normy a předpisy souvisejících.

Č. PARÉ

Autor projektu :		Vedoucí projektant			
Zodpovědný projektant	Jaroslav Pišlora	Vypracoval	Jaroslav Pišlora		
Kraj :	Pardubický	M.Ú.:	Pardubice	Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Akce :				Formát :	
				Datum :	10/2018
				Č.zak.:	J-2016-03-022
Název :	<b>SITUACE</b>			Stupeň PD :	DPS
				Měřítka :	
				<b>D.1.4g.3</b>	