

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací  
KHSPA 19005/2018/HDM-CR

Vyřizuje  
Mgr. Plíšková

Chrudim  
29.11. 2018

## Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení - **Speciální základní škola Skuteč - půdní vestavba a přístavba**, parc. č. st. 478, 315, 512, 479, 2452/21, k. ú. Skuteč, ze dne 31.10.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení - Speciální základní škola Skuteč - půdní vestavba a přístavba **s o u h l a s í**.

### Odůvodnění:

Dne 31.10.2018 byla na KHS, územní pracoviště Chrudim, doručena žádost Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení - Speciální základní škola Skuteč - půdní vestavba a přístavba. Investor stavby - Pardubický kraj. Žádost byla doplněna o zprávu a opravu v dokumentaci, která byla předložena na KHS dne 27.11.2018.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu Speciální základní školy a praktické školy Skuteč na adrese Rubešova 531, Skuteč.

V rámci stavebních úprav bude provedena nová přístavba školy navazující na vnitřní křídlo, rekonstrukce půdního prostoru, částečná výměna oken (plastová, plně zasklená izolačním dvojsklem), doplnění meziskelních žaluzií na všech oknech, výměna vnitřních technických rozvodů a bude provedena výměna kanalizačního potrubí (přípojky). Projektová dokumentace dále řeší bezbariérový přístup do všech nadzemních podlaží objektu školy, výměnu podlahových krytin, nové přístupy, příjezdy, navýšení parkovacích míst pro školu a zateplení obvodového pláště (kontaktní zateplovací systém KZS). Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Střecha sedlová (betonová taška).

### Dispoziční řešení:

**1. PP** - schodiště, sklep;

**1. NP** - zádveří, vstupní hala, šatna (m.č. 1.03), sklad pomůcek (m.č. 1.04), technická místnost (m.č. 1.06), prostor s osazenou výlevkou s příívodem T+S vody (m.č. 1.07), denní místnost pro personál (m.č. 1.09), WC pro imobilní osoby včetně sprchového koutu (m.č. 1.10), dílna (m.č. 1.11), keramika

(m.č. 1.12), sborovna (m.č. 1.13), zázemí pro pedagogické pracovníky (kuchyňka - m.č. 1.14), zázemí pro poradenské pracovníky (m.č. 1.15), ředitelna (m.č. 1.16), rehabilitační místnost (m.č. 1.17), hygienické zařízení ženy (předsíň s umyvadlem, 1 kabina WC), hygienické zařízení muži (předsíň s umyvadlem, 1 kabina WC, pisoár), letní dílna (m.č. 1.24), výtah;

2. NP - školní družina (m.č. 2.01), tréninkový byt (m.č. 2.03), kmenová učebna (m.č. 2.04), sklad pomůcek včetně prostoru s osazenou výlevkou s přívodem T+S vody (m.č. 2.05), kmenová učebna (m.č. 2.06 a 2.07), školní poradenské pracoviště (m.č. 2.08), hygienické zařízení pro dívky (předsíň s umyvadlem, 1 kabina WC), hygienické zařízení pro chlapce (předsíň s umyvadlem, 1 kabina WC, pisoár), dílna pro ergoterapii (m.č. 2.15), výtah;

3. NP - speciálně pedagogické centrum (m.č. 3.01), multismyslová místnost (m.č. 3.02), učebna s terapeutickým pracovištěm (m.č. 3.03), učebna s tréninkovým pracovištěm (m.č. 3.04), sklad pomůcek (m.č. 3.05), učebna počítačů (m.č. 3.06), sklad pomůcek (m.č. 3.07), učebna s dílnou pro ergoterapii (m.č. 3.08), hygienické zařízení pro dívky (předsíň s umyvadlem, 1 kabina WC a hygienická kabina), hygienické zařízení pro chlapce (předsíň s umyvadlem, 1 kabina WC, 2 pisoáry), úklidová komora s osazenou výlevkou s přívodem T+S vody (m.č. 3.13), výtah.

Vytápění - teplovodní pomocí otopných deskových těles (zdroj tepla - plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu 9,7 - 48,7 kW). Větrání místností umístěných uvnitř dispozice je řešeno instalovanými samostatnými vzduchotechnickými systémy (lokální ventilátory s časovým doběhem). Další prostory jsou větrány přirozeně - okny. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy (pákové ovladače). Parametry mikroklimatických podmínek musí být v souladu s § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 3, tabulka 1 a 2. Intenzita umělého osvětlení (LED svítidla) musí být v souladu s legislativními požadavky (ČSN EN 12464-1). V učebnách musí být zajištěna rovnoměrnost osvětlení na pracovních místech žáků - tj. úroveň denního i umělého osvětlení prostorů musí být v souladu s normovými hodnotami a požadavky.

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě města - kanalizaci, vodovodní řad. Na potrubí pitné T+S vody se provedou zkoušky, proplachy a dezinfekce v souladu s legislativními požadavky.

Projektant stavby v PD uvádí, že v rekonstruovaném objektu nebude manipulováno s materiály obsahující azbest (Souhrnná technická zpráva - B. 8 Zásady organizace výstavby, str. 48).

Mgr. et Bc. Adriana Plíšková, DiS.  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí:

adresát - DS

KHS - ÚP CR/HDM - kopie

Příloha:

PD k územnímu a stavebnímu řízení ze dne 10/2018