



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR CHRUDIM

PCR17ETRpo97798281



Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPE-3582-1/ČJ-2019-170306

Chrudim 29. ledna 2019

Počet listů: 2

Přílohy: 2/11

Ing. J. Bureš

Kočí 178

538 61 Kočí

Doručovací adresa pro E-podatelnu: jar.bures@tiscali.cz

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení.

Dne 14.01.2019 byla na Policii ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát v Chrudimi předložena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu:

„Speciální základní škola Skuteč – Půdní nástavba přístavba“ k.ú. Skuteč, p.p.č. 478; 315; 512 – Objekt SO 101 – Parkovací stání

Jedná se o stavbu – přístavu ZŠ, kdy dojde k navýšení počtu žáků o 23 a důsledkem toho je také nutnost vyřešení parkovacích stání. Podél stávající účelové komunikace, která vede krajem neupravené plochy pro parkování (mezi ul. Rubešova a Tomáškova) je navržen **parkovací pás s 5-ti parkovacími stáními**. Parkovací pás je navržen podél ÚK – stání jsou **šikmá pod úhlem 60°, délka pásu je 16,79 m a šířka 5,25 m**, příčný sklon je max. 2 % směrem k areálu školy, celý pás je vymezen betonovými obrubníky s převýšením + 10 cm, u stání pro imobilní bude obruba v místě chodníku snížena na 2 cm v délce 1,5 m pro přístup na chodník z tohoto stání. Stání pro imobilní bude šířky 3,5 m a délky 5,0 m s podélným spádem max. 2 % a příčným spádem max. 2 %. Stavba navazuje na ZŠ a **parkovací stání jsou se školou spojeny chodníkem. Délka chodníku je 32,60 m a šířka je 2,0 m** s podélným spádem max. 4 % a příčným spádem max. 2 %, bude po obou stranách lemován záhonovou obrubou. Jako přirozená vodící linie bude obruba s výškou podsádky + 6 cm. Varovné pásy budou reliéfní červené barvy. Parkovací pás bude doplněn o DZ IP 11b, IP 12 + 1x symbol O1 a 4x škola, V 10f. Rozhledy doloženy ve výkresu včetně jejich popisu v TZ.

Všehrdovo náměstí 46
537 20 Chrudim

www.policie.cz

Tel.: +420 974 572 250
Fax: +420 974 572 258
E-mail: cr.di@pcr.cz

Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ve věci pozemních komunikací ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává k projektové dokumentaci následující stanovisko:

- k dané stavbě nemáme námitek za dodržení následujících připomínek:
- dojde-li stavbou i případě k úpravám pozemní komunikace (veřejně přístupné ÚK) spojených s výstavbou parkovacích stání upozorňujeme, že komunikace musí i po úpravě odpovídat ČSN 73 6110,
- jelikož stavbou parkovacího pásu nebudou dle PD narušeny stávající rozhledové poměry pro výjezd z veřejně přístupné ÚK na MK ul. Tomášková, lze s jejich umístěním souhlasit,
- chodník musí odpovídat ČSN 73 6110 a vyhl.č. 398/2009 Sb.,
- parkovací stání musí odpovídat ČSN 73 6056 a stání pro imobilní také vyhl. č. 398/2009 Sb., pro umístění parkovacího stání u oplocení je nutné zajistit potřebný odstup vozidla od pevné překážky dle ČSN 73 6056,
- s přesunutím stávajícího oplocení umístěného u veřejně přístupné ÚK lze souhlasit, jelikož bylo doloženo (výkres č. D1.2 a TZ), že rozhledy pro výjezd z parkovacích stání jsou zajištěny – oplocení je umístěno mimo tyto rozhledy,
- co se týče oplocení umístěného v blízkosti vyústění veřejně přístupné ÚK na MK ul. Tomášková je nutné zajistit, aby se dané oplocení nenacházelo v rozhledových poměrech stávající veřejně přístupné ÚK napojené na MK ul. Tomášková (nutno zajistit rozhled dle ČSN 73 6110),
- oplocení musí být umístěno tak, aby byl zajištěn potřebný bezpečnostní odstup pevné překážky od jízniho pruhu, pruhu pro chodce dle ČSN 73 6110,
- s navrženým dopravním značením výkres D1.2 - IP 12 a V 10f předběžně souhlasíme,
- při umísťování dopravního značení/dopravního zařízení – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné následně postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,
- požadujeme, aby pro daný projekt – stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 294/2015 Sb. ČSN 73 6110, ČSN 73 6056 aj),
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,

- upozorňujeme, že před zahájením prací, bude nutné na zdejší součást Policie ČR **předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanovisko k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“** dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o **vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“** dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o **vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“** dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD a je nedílnou součástí žádosti,
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

Platnost tohoto stanoviska je jeden rok od data vydání.

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juránová

komisař

tel. 974572257

npor. Mgr. Pavel Dostálek

vedoucí dopravního inspektorátu

Ověřovací doložka

Převod dokumentu z analogové do digitální podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který převod dokumentu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát
Hradební 47
Chrudim

Datum vyhotovení:

29.1.2019 13:39:51

Jméno a příjmení osoby, která převod dokumentu provedla:

por. Ing. Bc. Natálie Juránová

Zajišťovací prvek:

bez

Počet listů převáděného dokumentu:

2