

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Aneta Šiklová; aneta.siklova@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie – Střední zdravotnická škola Svitavy
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 3.1.2020 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 13.1. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 8.1. 2020 ve 12.59.05 hod. a ve 13.52.13 hod. následující dotazy, na které podává uvedené vysvětlení.

1) Dotaz: „Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Ve výkazu výměr jsou práce spojené s úpravou ZTI a ÚT. Projektová dokumentace ÚT ani ZTI neobsahuje. Prosíme o její doplnění. Děkuje.“

Odpověď:

Projekt ZTI a UT je součástí vzduchotechniky, jedná se o dopojení VZT jednotky na dané profese. Výkres SO 02 - D.1.4.3.VZ6.

2) Dotaz: „Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

2) Prosíme o doplnění specifikace nákladního výtahu. V PD jsme nic nenašli, pouze popis ve výkazu výměr. Děkuje.“

Odpověď:

Jedná se o nákladní výtah pro transport stavebního materiálu (např. zateplení půdy, střešní krytiny, demontované krytiny atd.). Jaký výtah bude instalován je na dodavateli stavby.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a povahu odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 22.1. 2020 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje