

POTRUBÍ VYÚSTĚNO cca 0,5 m NAD PODLAHOU  
VE STOUPAČCE OSAZEN  
-OBLOUK  $\varnothing 125$  / 90°  
-TROUBA  $\varnothing 125$  / 2000  
-MŘÍŽKA Z PLETIVA  $\varnothing 125$  POZ. 21

REVIZE DPS 12/2019

## POZNÁMKA :

← - VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU

← - SÁNÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

← - ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU

← - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU


HH100 - HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 mm OD STROPU

SH2200 - SPODNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 2200 mm OD PODLAHY

+125 - NUCENĚ PŘIVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 m<sup>3</sup>/h

-100 - NUCENĚ ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 m<sup>3</sup>/h

$\frac{250}{100}$  - ROZMĚR POTRUBÍ 250 mm x 100 mm (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)

INVESTOR:  PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARDUBICE						
OBJEDNATEL:  PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARDUBICE						
<div>PROJEKTANT</div> <div> PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ</div>						
				01	REVIZE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	12/2019
			00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	06/2015	
	PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY
		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:  ING. JAN WEINZETL  PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNIKY PROSTŘEDÍ HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 70178330			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JAN WEINZETL  VYPRACOVAL: Ing. KAROLÍNA NEUFUSSOVÁ	
STAVBA:  STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ KLADRUBY NAD LABEM				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		3952.00/15
				DATUM		06/2015
				FORMÁT		2 A4
STAVEBNÍ OBJEKT:  S0.01 OPRAVA ZAŘÍZENÍ PLYNOVÉ KOTELNY				MĚŘÍTKO		1:50
				SOUBOR		
PROFESE: D1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA		ČÁST: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU:		ČÍSLO PARÉ:
PŘÍLOHA:  PŮDORYS 1.NP				D.1.4.2_2.01		