


Revize DPS 12/2019

zodp. projektant: Ing. Pavel Voříšek	vypracoval: Ing. Pavel Voříšek	MARKON PCE s.r.o. <small>Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice tel+fax: 466-304-916 e-mail: markon@markon.cz</small>	
investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice		zak.číslo	4674
Střední škola chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny měření a regulace		arch.číslo	2015-027
		druh PD	DPS
		datum	12/2019
		formát	2 A4
		měřítko	--
NÁVRH ROZVADĚČE B1		č. výkresu	D1.4.4-2.01



ROZVADĚČ B1

SKŘÍŇKA TYP WS 8125

HLOUBKA 250mm

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed. 2
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE NA VÝKRESE ČÍSLO:
SVORKOVÁ SCHÉMATA ROZVADĚČE JSOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY (vyhláška č.499/2006 Sb.)

č. štít.	položka specif.	znění štítku
1	1.02	SDRUŽENÁ PORUCHA
2	1.03	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
3	1.04	
4	1.09	ODSTAVENÍ HOUKAČKY (RESET PORUCHY)
5	1.06	CHOD
6	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
7	1.07	PODÁVACÍ ČERPADLO "INTERNÁT"
8	1.06	CHOD
9	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
10	1.07	OBĚHOVÉ ČERPADLO "ŠKOLA"
11	1.06	CHOD
12	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
13	1.07	OBĚHOVÉ ČERPADLO "KUCHYŇ"
14	1.06	CHOD
15	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
16	1.07	OBĚHOVÉ ČERPADLO "INTERNÁT"
17	1.06	CHOD
18	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
19	1.07	OBĚHOVÉ ČERPADLO "TĚLOCVIČNA"
20	1.06	CHOD
21	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
22	1.07	OBĚHOVÉ ČERPADLO "BYT ŠKOLNÍK"
23	1.06	CHOD
24	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
25	1.07	OBĚHOVÉ ČERPADLO OHŘEVU TeV
26	1.06	CHOD
27	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
28	1.07	OBĚHOVÉ ČERPADLO CÍRKULACE TeV
29	1.06	CHOD
30	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
31	1.07	VENTILÁTOR VÝMĚNY VZDUCHU
32	1.06	CHOD
33	1.07	ZAPNUTO – VYPNUTO – AUTOMATICKY
34	1.07	VENTILÁTOR ODVODU TEPELNÉ ZÁTĚŽE
35	1.08	VYPNUTO – ZAPNUTO
36	1.08	HLAVNÍ VYPÍNAČ