

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Hron; jaroslav.hron@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 3. 1. 2020 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 21. 1. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 20. 1. 2020 v 14:17:54 hod., tedy po lhůtě, následující dotaz, na který, i přestože byl podán po lhůtě, podává uvedené vysvětlení.

Dotaz:

Dobrý den, vznáším dotaz na akci RÚe – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen. Jedná se o plynová tepelná čerpadla. Nikde není specifikovaná spalinová cesta, zdali stačí odvod spalin malým přídavným odvodem (zhruba 1m dlouhý odvod), který může být součástí tepelného čerpadla nebo jestli má být vývod udělán až nad střechu, pomocí komínu vedeném po vnější stěně? Poprosil bych o specifikaci.

Dále u skladby SDK podhledů: Výkaz výměr má jinou konstrukci CD+UD, v tabulce skladeb ve výkresové části jsou profily CD+UA 50. Platí výkaz výměr nebo výkresová dokumentace?

Odpověď:

Vlastní tepelná čerpadla jsou umístěna mimo objekt. Kouřovod od PTČ je vyveden v horní straně cca ve výšce nadpraží okna. PTČ nepracuje s kondenzační teplotou, spaliny tedy budou stoupat a nebude docházet k zanášení do obytných místností. Není tedy potřeba k čerpadlům připojovat jakékoliv další odvody spalin.

Platí informace uvedené ve v soupisu prací, tedy profily CD a UD.

S ohledem na povahu shora uvedené odpovědi a skutečnost, že dotaz byl po lhůtě, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje