

Investor:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53002 Pardubice

Žadatel:

IRBOS s.r.o.
Ing. Aneta Moudrá
115
Čestice

Žádost ze dne:

03.01.2020

Číslo jednací:

Ing.Mi/2020/9009133 Ing. Dana Mikulková

Vyřizuje:

Telefon:

**+420 461 357 144,
+420 606 095 149**

E-mail:

d.mikulova@vhos.cz

Zájmové území:

Moravská Třebová 436/2 (Moravská Třebová)**Název akce:****ISŠ Moravská Třebová - úprava DM**

Datum vydání vyjádření:

06.01.2020

Platnost tohoto vyjádření:

1 rok

Ve výše uvedené obci provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

V přiložené situaci jsou zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M. Novotný – č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření).

Vzhledem k tomu, že v provozní dokumentaci provozovatele vodovodu a kanalizace nejsou zakresleny všechny vodovodní, respektive kanalizační, přípojky, je nutno se o jejich trasách informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí nebo areálů, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Bude-li dodržena podmínka, že jakékoli práce a stavby budou realizovány mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních, respektive kanalizačních, rozvodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0m od vnějšího líce potrubí, může být toto vyjádření považováno za kladné stanovisko vlastníka technické infrastruktury (plná moc k zastupování součástí provozní smlouvy s majitelem vodovodu a kanalizace).

V opačném případě je nutno případné činnosti v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace předložit k odsouhlasení na VHOS, a.s., útvar VHČ.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

- grafické (počet: 1)
- situace se zákresem

Ing. Dana Mikulková

situace se zákresem

