


Legenda:

- KLz** Závěsný keramický klozet, sedátko, montážní systém pro závěsné WC s nádržkou do stěny, ovládání ze předu, stavební výška 1120 mm, ovládací tlačítko, vše dodávka a montáž ZTI
- U** Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- B** Závěsný bidet dle výběru investora, bidetová páková baterie, 2x rohový ventil TE 67 DN 15
- KV** Keramická závěsná výlevka s mřížkou, montážní systém pro závěsné WC s nádržkou do stěny, ovládání ze předu, stavební výška 1120 mm, ovládací tlačítko, vše dodávka a montáž ZTI, páková baterie DN 15x150 mm s ramínkem 300 mm
- S** Sprcha zděná s podlahovou vpustí, sprchový žlab kompletní, ploché provedení 1200x256x85mm s pevným ležatým odtokem DN50, se suchou zápachovou uzávěrkou, s pohledovými díly, 7 – 17mm výškově stavitelným rámem 150 x 150 mm a krytem vtoku 133x133mm pro vlepení dlažby v šedé barvě, sprchová nástěnná páková baterie DN 15 komplet se sprchovou hadicí a hlavicí (1,2 m nad podlahou)
- ND** Nerezový dřez (dodávka kuchyně), dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánková dřezová páková baterie s vyndávací sprchou
- ZO** Stávající zásobníkový nepřímotopný ohříváč demontován a nahrazen dvěma zásobníkovými nepřímotopnými ohříváči o objemu 800 l s vnitřním trubkovým výměníkem, ø790 mm, tl. tepelné izolace min. 80 mm, nádrže zapojeny do „Tichelmanna“

Potrubí:

— Potrubí splaškové kanalizace, potrubí vnitřní kanalizace
— použito PP potrubí v odhlučněném provedení

Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák		<div><div><div><div>IRBOS s.r.o.</div><div>Čestice 115</div><div>Kostelec nad Orlicí</div><div>517 41</div><div>www.irbos.cz</div></div><div></div></div></div>										
Zodpovědný projektant :		Michal Kadlec												
Projektant :		Filip Stráček												
Kraj :	Pardubický	M.Ú. : Moravská Třebová												
Stavebník : Pardubický kraj IČO: 708 928 22 Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11				<div>Autorizace:</div> <table><tr><td>Číslo zakázky :</td><td>19/06/0563</td></tr><tr><td>Stupeň PD :</td><td>DSP + DPS</td></tr><tr><td>Datum :</td><td>09/2019</td></tr><tr><td>Měřítko :</td><td>1:50</td></tr><tr><td>Formát :</td><td>4xA4</td></tr></table>	Číslo zakázky :	19/06/0563	Stupeň PD :	DSP + DPS	Datum :	09/2019	Měřítko :	1:50	Formát :	4xA4
Číslo zakázky :	19/06/0563													
Stupeň PD :	DSP + DPS													
Datum :	09/2019													
Měřítko :	1:50													
Formát :	4xA4													
Stavba : ISŠ Moravská Třebová - úprava DM Dukelská 1478/57, Moravská Třebová 571 01 Moravská Třebová [698806], p. č.: st. 436/2														
D.1.4.c. - Zdravotně technické instalace				Číslo paré :										
Název výkresu : Kanalizace - Půdorys 1.PP														

D.1.4.c. - K1