



Legenda:

- KLz

Závěsný keramický klozet, sedátko, montážní systém pro závěsné WC s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, ovládací tlačítko, vše dodávka a montáž ZTI
- U

Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- B

Závěsný bidet dle výběru investora, bidetová páková baterie, 2x rohový ventil TE 67 DN 15
- KV

Keramická závěsná výlevka s mřížkou, montážní systém pro závěsné WC s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, ovládací tlačítko, vše dodávka a montáž ZTI, páková baterie DN 15x150 mm s ramínkem 300 mm
- S

Sprcha zděná s podlahovou vpustí, sprchový žlab kompletní, ploché provedení 1200x256x85mm s pevným ležatým odtokem DN50, se suchou zápachovou uzávěrkou, s pohledovými díly, 7 – 17mm výškově stavitelným rámem 150 x 150 mm a krytem vtoku 133x133mm pro vlepení dlažby v šedé barvě, sprchová nástěnná páková baterie DN 15 komplet se sprchovou hadicí a hlavicí (1,2 m nad podlahou)
- ND

Nerezový dřez (dodávka kuchyně), dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánková dřezová páková baterie s vyndávací sprchou
- ZO

Stávající zásobníkový nepřímotopný ohřívač demontován a nahrazen dvěma zásobníkovými nepřímotopnými ohřívači o objemu 800 l s vnitřním trubkovým výměníkem, ø790 mm, tl. tepelné izolace min. 80 mm, nádrže zapojeny do „Tichelmanna“

Potrubí:

- Cirkulační potrubí PPR PN16, návleková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- Teplá voda PPR PN 16, návleková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- Pitná voda PPR PN 10, návleková izolace v podlaze tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 5 mm

Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák		<div><div><div><div>IRBOS s.r.o.</div><div>Čestice 116</div><div>Kostelec nad Orlicí</div><div>517 41</div><div>www.irbos.cz</div></div><div><div><div><div></div><div>IRBOS</div></div></div></div></div></div>
Zodpovědný projektant :		Michal Kadlec		
Projektant :		Filip Stráček		
Kraj :	Pardubický	M.Ú. : Moravská Třebová		
Stavebník : Pardubický kraj IČO: 708 928 22 Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11				<div><div>Autorizace:</div><div><div><div><div></div><div>IRBOS</div><div>OS</div></div></div></div></div>
Stavba : ISŠ Moravská Třebová - úprava DM Dukelská 1478/57, Moravská Třebová 571 01 Moravská Třebová [698806], p. č.: st. 436/2				
D.1.4.c. - Zdravotně technické instalace				
Číslo paré :				
Název výkresu : Vodovod - Půdorys 1.NP				
D.1.4.c. - V2				