# R3U

Vestavná plechová skříň
72M (4x18M)
IP30/20 EW30i
Bílá
PŘÍVOD – stávající
VÝVODY KABELY NAHORU/DOLŮ

OCHRANA DLE ČSN 332000–4–41 ed.2
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY
3 NPE AC 400/230 V / TN–C–S

Ik = do 10 kA
ip = do 10 kA
Jištění přívodu 40A/3/B




Rozvaděč bude cna původním místě, před montáží otvor stavebně upravit, Přívod proměřit a konstrukčně rozvaděč přizpůsobit jeho skutečnému provedení.

HOP tvořena v rozvaděči připojením na PE.

Pospojení provedeno v koupelnách a v kuchyňce vodičem CYA 6(54).

– PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

**0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hlavní inženýr projektu :** | **Ing. Radek Myšák** | | |
| **Zodpovědný projektant :** | **Ing. Vojtěch Lipovský** | | |
| **Projektant :** | **Ing. Vojtěch Lipovský** | | |
| **Kraj :** | **Pardubický** | **M.Ú. : Moravská Třebová** | |
| **Stavebník :** | **Pardubický kraj**<br>**IČO: 708 928 22**<br>**Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11** | | |
| **Stavba :** | **ISŠ Moravská Třebová - úprava DM**<br>**Dukelská 1478/57, Moravská Třebová 571 01**<br>**Moravská Třebová [698806], p. č.: st. 436/2** | | |
| | **D.1.4 a Silnoproudá elektroinstalace** | **Číslo paré :** | |
| **Název výkresu :** | **Rozvaděč R3U** | | |


IRBOS a.r.o.
Čestice 116
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.irbos.cz


Autorizace:

| | |
|---|---|
| **Číslo zakázky :** | **19/06/0563** |
| **Stupeň PD :** | **DSP + DPS** |
| **Datum :** | **08/2019** |
| **Měřítko :** | **--** |
| **Formát :** | |
| **Číslo výkresu :** | **D.1.4 a 12** |