



### VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 99 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen také „ZZVZ“)

<b>Zadavatel:</b>	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
<b>IČ:</b>	275 20 536
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele:</b>	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Datové centrum NPK- serverová část</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	Otevřené nadlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Dodávky
<b>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</b>	Z2020-005489

V Pardubicích dne 10. 3. 2020

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ mění zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, a to bez předchozí žádosti dodavatele níže uvedeným způsobem.

#### 1. Změna technické specifikace a požadavků v příloze č. 2 zadávací dokumentace

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace - Příloha č. 2 - Technická specifikace a požadavky resp. v souboru Příloha č. 2 - Technická specifikace a požadavky Rev. 1 provedl úpravu technických parametrů a uveřejňuje takto upravenou přílohu pod názvem **Příloha č. 2 - Technická specifikace a požadavky Revize2.**

Zadavatel uveřejňuje takto upravenou přílohu - „**Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace a požadavky Rev. 2**“ na profilu zadavatele ve složce „Zadávací dokumentace“.

#### 2. Změna zadávací dokumentace

Zadavatel doplňuje předmět plnění veřejné zakázky o bod 4.2.3 v níže uvedeném znění:

##### 4.2.3 Další požadavky zadavatele na dodávku serverů - Server typ 1, Server typ 3 a Server typ 3

- Servery musí být prokazatelně nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužívané pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, nezatížené právními vadami, nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví, musí být dodány v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání;
- Dodavatel doloží do nabídky požadavky zadavatele včetně kontaktních údajů k prokazatelnému ověření splnění následujících požadavků:
  - že dodané servery budou nové, určené pro český trh. Toto musí být potvrzeno českým zastoupením výrobce;



- že stav záruky musí být možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce a to po zadání sériového čísla serveru;
  - že veškeré záruky včetně technické podpory musí být poskytnuty přímo výrobcem serverů;
  - že stav záruky je možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce a to po zadání sériového čísla serveru;
  - že instalace bude provedena autorizovaným technikem výrobce diskového pole bez dopadu na provoz polí a doklad prokazující certifikaci tohoto technika.
- Zadavatel stanoví, že pokud zadávací dokumentace, případně některá z příloh, obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vlastnictví, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě rovnocenné řešení takového odkazu.

Znění této změny a její přílohu „Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace a požadavky Rev. 2“ zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“

Zadavatel odešle k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek.

Vzhledem k provedené změně zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **14. 4. 2020 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení a podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

#### Příloha:

- Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace a požadavky Rev. 2

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz