



SEZNAM ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:
Wk - KLOZETOVÁ MISA kombi
W - KLOZETOVÁ MISA vestavný
U - UMÝVADLO
P - PÍŠDAR
L - VÝLEVKA
D - DŘEZ
B - BÍDET

- LEGENDA
- 1 přívod studené a teplé vody
páková baterie nástěnná
2x rohový ventil 3/8"
 - 2 přívod studené vody
rohový ventil 3/8"
 - 3 přívod studené vody
písačový ventil - senzor
 - 4 přívod studené a teplé vody
páková baterie nástěnná - výlevka
rozeč - 150 mm
 - 5 přívod studené a teplé vody
páková baterie nástěnná - drez
rozeč - 150 mm
 - 6 přívod studené a teplé vody
páková baterie bidetová
2x rohový ventil 3/8"

LEGENDA POPISŮ:

Wk - VÝPOČETNÍ KULOVÝ KOKOUT SE SÍČOU KULOVÝ 6 1/2", PN 10
W - KULOVÝ KOKOUT, POKROPOVÝ, ZÁVITOVÝ, S UPRÁVENOU PLOCHOU VNITŘNÍ KOULE PROTI ZANÁŠENÍ USAZENINAM, PN 35
U - POŽÁRNÍ OCHRANNÝ IMEL PROMAT, PROMASEAL GAMA (E 30)
P - POŽÁRNÍ OCHRANNÝ MANŽETA PROMAT, PROMASTOP (E 60)

LEGENDA

Studená voda (PWC) PP-PN 20 + izolace Mirelon návrhová tl. 13 mm
Teplá voda (PWH) PP-PN 20 + izolace Mirelon návrhová tl. 25 mm
Cirkulace (PWH-C) PP-PN 20 + izolace Mirelon návrhová tl. 25 mm

Kreslil:	Zodpovědný projektant:	Podpis:	STAR Pardubice s.r.o.	
Námec René	Námecová Libuše		Semtínská 56	
Investor:	Pardubický kraj		533 53 Pardubice	
Místo:	Poděbradova 842, CHRUDIM, 537 60		Číslo zakázky:	1813 / 2018
Kraj:	Pardubický		Stupeň: DPS	
Alce:	„SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim rekonstrukce sociálních zařízení“ „SO.1 - BUDOVA ŠKOLY“		Formát: A4	
			Datum: 12 / 2018	
			Měřítko: VOLNÉ	
Obsah:	SCHÉMA ROZVODU - ROZVOD VODY -		Část:	č. výkresu:
			D.1.4.1	04