SEZNAM ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

Wk - KLOZETOVÁ MÍSA kombi
W - KLOZETOVÁ MÍSA vestavný
U - UMYVADLO
P - PISOÁR
L - VÝLEVKA
D - DŘEZ
B - BIDET

LEGENDA
1 přívod studené a teplé vody
páková baterie nástěnná
2x rohový ventil 3/8"
2 přívod studené vody
rohový ventil 3/8"
3 přívod studené vody
pisoárový ventil - senzor
4 přívod studené a teplé vody
páková baterie nástěnná - výlevka
rozteč - 150 mm
5 přívod studené a teplé vody
páková baterie nástěnná - dřez
rozteč - 150 mm
6 přívod studené a teplé vody
páková baterie klidetová
2x rohový ventil 3/8"

LEGENDA

- Studená voda (PWC) PPr PN 20 + izolace Mirelon návleková tl.13 mm
- Teplá voda (PWH) PPr STABI PN 20 + izolace Mirelon návleková tl.25 mm
- Cirkulace (PWH-C) PPr STABI PN 20 + izolace Mirelon návleková tl.25 mm
- Rozvod požární vody - ocel pozink

LEGENDA POPISŮ:

- Wk VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT SE SÁŇOU, KULOVÝ, G 1/2", PN 10
- Kk KULOVÝ KOHOUT, PLNOPRŮTOKOVÝ, ZKRATOVÝ, S ÚPRAVENOU PLOCHOU VNITŘNÍ KOULE PROTI ZANÁŠENÍ USAZENINAMI, PN 35
- P1 POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL PROMAT, PROMASEAL GAMA (EI 30)
- P2 POŽÁRNĚ OCHRANNÁ MANŽETA PROMAT, PROMASTOP (EI 60)

Kreslil :	Zodpovědný projektant:	Podpis:	**STAR Pardubice s.r.o.** Semtínská 56 533 53 Pardubice
Němec René	Němcová Libuše		
Investor:	Pardubický kraj		
Místo:	Poděbradova 842, CHRUDIM, 537 60	Číslo zakázky:	č. kopie:
Kraj:	Pardubický	1813 / 2018	
Akce: **„SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim rekonstukce sociálních zařízení“ „SO.1 - BUDOVA ŠKOLY“**		Stupeň: DPS	
		Formát: 18xA4	
		Datum: 12 / 2018	
		Měřítko: 1 : 75	
Obsah: PŮDORYS ROZVODU - 3.NP a 4.NP - ROZVOD VODY -		Část: **D.1.4.1**	č. výkresu: **03**