


## ROZVADĚČ-RS2.2

VÝVODY : VRCHEM  
PŘÍVOD : VRCHEM  
KRYTÍ : IP40/20  
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ROZVÁDĚČ : ZAPUŠTĚNÝ  
3+PE+N, AC 230/400V TN-S  
POČET MODULŮ: 96  
ROZMĚR : 588x 770x 100  
INSTALAVANÝ EL.PŘÍKON: 11,0kW  
SOUDOBOST 0,7  
SOUDOBY EL.PŘÍKON  $P_s = 7,7\text{kW}$

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456	Datum:	10/2019	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS	
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Část:	Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody	
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Paré:	Formát:	1+2xA4
Akce:	<b>REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE</b>		Měřítko:	
Obsah:	ROZVADĚČ RS2.2		Číslo výkresu	<b>D.1.4.G.5.07</b>