



- SDRUŽENÁ TRASA VEDENÍ  
CYKY 5x .....  
CYKY 3x 2,5  
CYKY 3x 1,5  
OZNAČENÍ ETAPY
- ZEMNÍ BOD  
CY/ZZ - POSPOJENÍ  
ZÁSUVKA 230V/16A .. IP44  
ZÁSUVKA 230V/16A .. IP20  
VYPÍNAČ 3x 400V.. IP 44

Osvětlení digestoře – vývod ze stropu, nebo ze zdi do výšky 2600 mm n.š.p.  
volný konec 2,0 m PŘEDRÁDIT VYPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ SVĚTEL DIGESTOŘÍ  
230V / příkon max 2,5 kW

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracoval:		
Místo stavby:	Kyjovská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubický (717835) p.č. st. 1456	Datum:	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	10/2019 DPS	
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištor	Část:	Zařízení sil. elektrotechniky a bleskovody	
Vypracoval:	Jaroslav Pištor	Formát:	8x44	
Alce:	REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE		Měřítko:	1:75
Obsah:	2.NP - SVĚTELNÁ INSTALACE		Číslo výkresu:	D.1.4.G.2.02