



# DISPOZICE ROZVÁDĚČE



## ROZVÁDĚČ RS1.3

VÝVODY : VRCHEM  
 PŘÍVOD : VRCHEM  
 KRYTÍ : IP40/20  
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ  
 ROZMĚR: š=2000mm, v=2100mm, hl.=400mm  
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S

TECHNOLOGIE : Pi= 390,0kW  
 SOUČET : PI= 390,0kW

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:					
Místo stavby:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz					
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	10/2019				
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Stupeň PD:	DPS				
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Část:	Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody				
Akce:	<b>REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE</b>				Paré:	Formát:	1+3xA4
Obsah:						Měřítko:	
	ROZVADĚČ RS1.3	Číslo výkresu	<b>D.1.4.G.5.05</b>				