



# DISPOZICE ROZVÁDĚČE



## ROZVÁDĚČ HRO.2

VÝVODY : VRCHEM  
 PŘÍVOD : VRCHEM  
 KRYTÍ : IP40/20  
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ  
 ROZMĚR: š=1600mm, v=2100mm, hl.=500mm  
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S  
 INSTALOVANÝ EL.PŘÍKON  $P_i = 762\text{kW}$   
 SOUDOBOST  $B_n = 0,6$   
 SOUDOBY EL.PŘÍKON  $P_s = 457\text{kW}$   
 $I_{ku} = 10,6\text{kA}$   
 $I_{km} = 26,5\text{kA}$   
 $I_{ke} = 11,7\text{kA}$

Investor: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:   DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456	Datum: 06/2019	Stupeň PD: DSP
Vedoucí projektu: Ing. Jan Dinga	Část: Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody	
Zodp. projektant: Jaroslav Pištor	Paré:	Formát: 1+1xA4
Vypracoval: Jaroslav Pištor		Měřítko:
Akce: <b>REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE</b>		Číslo výkresu
Obsah: <b>ROZVÁDĚČ HRO.2</b>	<b>D.1.4.G.5.02</b>	