



DISPOZICE ROZVÁDĚČE



ROZVÁDĚČ RS2.1

VÝVODY : VRCH
PŘÍVOD : VRCH
KRYTÍ : IP40/20
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ
ROZMĚR: š=1600mm, v=2100mm, hl.=400mm
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S

OSVĚTLENÍ: PI= 6,0kW
TECHNOLOGIE : Pi= 135kW
SOUČET : PI= 141,0kW

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz		
Místo stavby:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456			
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	10/2019	
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Stupeň PD:	DPS	
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Část:	Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody	
Akce:	REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE	Paré:	Formát:	1+5xA4
			Měřítko:	
			Číslo výkresu	D.1.4.G.5.06
Obsah:	ROZVADĚČ RS2.1			