



DISPOZICE ROZVÁDĚČE



ROZVÁDĚČ RS3.1

VÝVODY : VRCHEM
 PŘIVOD : VRCHEM
 KRYTÍ : IP54/00
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ
 ROZMĚR: š=1000mm, v=2100mm, hl.=400mm
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S

-OSVĚTLENÍ 0,65kW
 - VZDUCHOTECHNIKA87 kW
 Soudobost Bn = 0,8

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Datum: 10/2019 Stupeň PD: DPS
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Část: Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody
Akce:	REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE	Paré:
Obsah:		Formát: 1+1xA4
	ROZVÁDĚČ RS3.1	Měřítko:
		Číslo výkresu
		D.1.4.G.5.09