


LEGENDA SVÍTIDEL:  
A1- SVÍTIDLO LED17,4W/4000K, 198x180, IP 20  
B2- SVÍTIDLO LED36,4W/4000K, 610x460x80, IP 30, TRÍDA IZOLACE II  
C1- SVÍTIDLO LED 57,6W/4000K, IP 66  
C2- SVÍTIDLO LED 47,5W/4000K, IP 66  
C3- SVÍTIDLO LED 37W/4000K, IP 66  
D1- SVÍTIDLO LED 40,2W/4000K, KRUHOVÉ 550x102, IP20  
N1- SVÍTIDLO NOUZOVÉ, INVENTER,TRANSPARENT 142x142x39, ÚNIKOVÉ KORIDORY  
N2- SVÍTIDLO NOUZOVÉ, INVENTER, 142x142x39, ÚNIKOVÉ KORIDORY  
N3- SVÍTIDLO NOUZOVÉ, INVENTER,TRANSPARENT 50x35x33, ÚNIKOVÉ KORIDORY  
NP- SVÍTIDLO NOUZOVÉ, INVENTER,TRANSPARENT 357x225x34

INSTALACE PROVEDENA NA POVRCHU V DRÁTĚNÝCH ŽLÁBECH  
PO INSTALACI VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK

B C D E F

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:	  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz		
Místo stavby:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubický (717835) p.č. st. 1456				
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	10/2019		
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Stupeň PD:	DPS		
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Část:	Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody		
Akce:	REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE		Paré:	Formát:	4xA4
Obsah:				Měřítko:	1:75
	3.NP - ELEKTROINSTALACE			Číslo výkresu	D.1.4.G.2.03