




DISPOZICE ROZVÁDĚČE



ROZVÁDĚČ RS1.2

VÝVODY : VRCHEM
 PŘÍVOD : VRCHEM
 KRYTÍ : IP40/20
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ
 ROZMĚR: š=2000mm, v=2100mm, hl.=400mm
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S

OSVĚTLENÍ: PI= 4,0kW
 TECHNOLOGIE : Pi= 368,0kW
 SOUČET : PI= 372,5kW

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz			
Místo stavby:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456				
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga				
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora				
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Datum:	10/2019		
		Stupeň PD:	DPS		
		Část:	Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody		
Akce:	REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE		Paré:	Formát:	1+4xA4
Obsah:					Měřítko:
				Číslo výkresu	D.1.4.G.5.04