




DISPOZICE ROZVÁDĚČE



ROZVÁDĚČ RS2.3

VÝVODY : VRCHEM
 PŘÍVOD : VRCHEM
 KRYTÍ : IP40/20
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ
 ROZMĚR: š=1600mm, v=2100mm, hl.=400mm
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S

OSVĚTLENÍ: PI= 7,0kW
 TECHNOLOGIE : Pi= 102kW
 SOUČET : PI= 109,0kW

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz				
Místo stavby:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456					
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga					
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora	Datum:	10/2019			
Vypracoval:	Jaroslav Pištora	Stupeň PD:	DPS			
		Část:	Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody			
Akce:	REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE		Paré:	Formát:	1+4xA4	
Obsah:					Měřítko:	
					Číslo výkresu	D.1.4.G.5.08
ROZVADĚČ RS2.3						